

Chełmża, dnia 16.03.2012 r.

**Otrzymują:**  
**Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy:**  
**postępowania o udzielenie zamówienia na**  
**„Modernizację bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Głuchowo i Kuczwały –**  
**pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią.”**

#### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 14.03.2012 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) na **„Modernizację bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Głuchowo i Kuczwały – pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią.”** dotyczący:

##### **1) Pytanie nr 1.**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę – w przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm – na dokonanie płatności za wykonanie zamówienia na podstawie wystawionych faktur, na dwa odrębne rachunki: lidera i partnera konsorcjum?”

**Odp.** Zamawiający w SIWZ rozdz. 11 pkt 1.3 określił, że wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia odrębne z liderem i partnerem konsorcjum.

##### **2) Pytanie nr 2.**

Czy Zamawiający dopuści trawę syntetyczną o wysokości włókna 15mm spełniającą wszystkie inne parametry wymagane przez Zamawiającego?”

**Odp.** W projekcie budowlanym uwzględniono trawę syntetyczną o wysokości całkowitej min. 17 do 20mm, na którą składa się wysokość włókna 15mm i grubość podkładu 2mm. W związku z tym Zamawiający dopuszcza trawę o wysokości włókna 15mm.

##### **3) Pytanie 3.**

Zamawiający zażądał aby trawa syntetyczna posiadała m.in. Aprobata lub Rekomendację techniczną ITB. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym dokumentem wystarczającym do wprowadzenia produktu na rynek jest deklaracja zgodności z polską normą wystawioną przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. W związku z powyższym wnosimy o zmianę w zapisie wymaganych dokumentów dotyczących nawierzchni z sztucznej trawy i zaakceptowanie powszechnie wymaganych dokumentów:

- karta techniczna
- deklaracja zgodności z PN EN 15330-1
- atest PZH
- autoryzacja producenta nawierzchni wraz z potwierdzeniem gwarancji.

**Odp.** Zamawiający przy odbiorze robót w celu potwierdzenia jakości użytych materiałów w odniesieniu do trawy syntetycznej będzie żądał następujących dokumentów:

- aprobaty technicznej lub rekomendacji ITB lub deklaracji zgodności z polską normą
- karty technicznej


- atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni
- autoryzację producenta trawy syntetycznej na wykonane zadanie wraz z potwierdzeniem udzielonej gwarancji.

**4) Pytanie 4.**

W jaki sposób Zamawiający przewiduje oczyszczenie istniejącego asfaltu? Czy poprzez jego sfrezowanie czy poprzez umycie karscherem? Dokumentacja tego nie precyzuje a są to metody najczęściej preferowane przy takich rozwiązaniach.

**Odp.** Dokumentacja projektowa zakłada, że nawierzchnie asfaltowe są w dobrym stanie technicznym w związku z czym nie ma potrzeby ich frezowania. Należy dokonać ich oczyszczenia poprzez umycie przed przystąpieniem do montażu nawierzchni sztucznych.

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ

  
mgr inż. Jacek Czarnecki

Do wiadomości:

1. Uczestnicy postępowania
2. Storna internetowa zamawiającego
3. a/a

Sprawę prowadzi:  
Anna Feeser-Bering  
Referat Organizacyjny  
i Spraw Obywatelskich  
tel. 56 675 50 76 wew. 43