


1, 2, 1/1, 1/2 - słup oświetleniowy typ VALMONT GALAXIE P60 ; H = 9,0 m
3, 4 - słup oświetleniowy typ VALMONT SEXTANT P9 ; H = 9,0 m (wzmocniony)
A - oprawa: AGA Light SPARTA 2 - moc oprawy 250W (325W)
źródło światła: 1xHPI-TP 250W
fundament: F 150/43
złącza odgał. we wnękach słupów: IZK z bezpiecznikami Bi-WTz-6A
Uwaga: słupy nr 3 i 4 są słupami wspólnymi dla boiska piłkarskiego (obw. O.1) i wielofunkcyjnego (obw. O.2)

Boisko piłkarskie
Pi=5,85 kW
Ps= 5,85 kW
Io= 9,9A



Obiekt:	Boisko "ORLIK 2012" i budynek socjalny; Pluskowęsy		
Temat:	Instalacja elektryczna		
Nazwa rys.:	Schemat ideowy instalacji oświetlenia boiska piłkarskiego (1)		
Zespół autorski			
Funkcja:	Imię, nazwisko, uprawnienia	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Wiesław Szymańczak upr. UAN-KZ-7210-109/86	12.12.2011	
Skala:			Nr rys.: E / 4