O.1, O.2 - obwody oświetlenia boisk
YKY 4x10 - rys. E/1, E/4 i E/5

O.4 - obwód oświetlenia parkingu
YKY 3x6 - rys. E/1

O.4 - obwód oświetlenia parkingu
YKY 3x6 - rys. E/1

S.1 - obw. zasil. przepomp. (do TSP)
YKY 4x6 - rys. E/1

wlz YKY 4x16 - do ZK-3a/R/P-1

Fe/Zn 25x4
do słupów

R<10Ω

WO.1/WO.2
załączanie oświetlenia boisk



W1
wentylator DESPOL
o wydajności 100m3/h

OZNACZENIA:

- oprawa świetlówkowa 2x18W IP54
- oprawa świetlówkowa 2x36W
- oprawa swietlówkowa kompakt 2x18W IP44
- wył/ 1–biegun. p/t
- wył. schodowy p/t
- wył/ 1–biegun. n/t szczelny
- gniazdko wtyczkowe p/t podwójne
- gniazdko wt. p/t szczelne pojedyncze
- G.1 - G.5 oznaczenie obw. gniazdek wtyczk.
- wewnętrzna linia zasilająca
- W1...W4 - wentylator DESPOL załączany z oświetleniem; zwłoka przy wyłączaniu (3 min.)
- O.1 A1 / 2x36W oznaczenie obw. oświetleniowego
- OE.1 / 1,0 kW grzejnik elektryczny; panel naścienny; OE.1 – oznaczenie obwodu
- P.W. podgrzewacz wody (bojler)
- ST sterownik temperatury ogrzewania el.
- WO.1/WO.2 załączanie oświetlenia boisk; tablica z łącznikami krzywk.
- TR główna tablica rozdzielcza
- PG puszka do przyłączenia grzejnika montować za grzejnikiem

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR POM.	FUNKCJA
1.1	magazyn
1.2	WCK + NPS
1.3	komunikacja
1.4	szatnia
1.5	węzeł sanitarny
1.6	pokój trenera
1.7	WCM
1.8	szatnia
1.9	węzeł sanitarny

TN-CS

Obiekt:	Boisko ORLIK 2012 i budynek socjalny; Pluskowęsy gm. Chełmża		
Temat:	Instalacja elektryczna wewnętrzna		
Nazwa rys.:	Rzut parteru		
Zespół autorski			
Funkcja:	Imie, nazwisko, uprawnienia	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Wiesław Szymańczak upr. UAN–KZ–7210–109/86	15.11.2010	
Sprawdził:			
Skala: 1:50		Nr rys.:	E/2