



- Jako armaturę czterpalną należy zainstalować;
1. Zawór czasowy PRESTO 50B nr. kat. 38222 do natrysków+wylewka stała dwupołożeniowa nr kat. 29110.
Czas wypływu 30 sekund
 2. Zawór umywalkowy PRESTO 605. Czas wypływu 15 sekund
 3. Zawór pisuarowy PRESTO 10a
- Jako armaturę mieszającą należy zainstalować zawory PRESTO SFR II nr kat. 29002

Rzut przyziemia z naniesioną instalacją wod-kan w budynku socjalnym

Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia boiska "ORLIK-2012" wraz z instalacją wod-kan w budynku zaplecza socjalnego w Pluskowężach gmina Chelmsza			Rys. nr - 2 skala 1 - 50
Funkcja	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Projektant	Zofia Kozłowska uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych w wąskiej specjalności zawodowej nr ewidencyjny GP-KZ-7342/91/94	15 grudnia 2011r	
Asystent projektanta	mgr inż. Mariusz Kozłowski	15 grudnia 2011r	