

INSTALACJA C.O.
RZUT PIWNIC SKALA

ROOMS AND AREAS:

- MAGAZYN ŻYWNOSCI 31,35m²
- UMYWALNIA 14,59m²
- SZATNIA 14,61m²
- SZATNIA 13,93m²
- MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO 13,93m
- KORYTARZ 11,05m²
- MAGAZYN 14,24m²
- TOALETA 3,34m²
- PRZEDSIÓNEK SZATNI 1,43m²
- KORYTARZ 17,39m²
- POMIESZCZENIE POMOCNICZE 14,31m²
- POMIESZCZENIE ZBIORNIKÓW OLEJU OPAKOWEGO 7,96m²
- KORYTARZ 12,18m²
- KOMUNIKACJA 9,83m²
- KORYTARZ 38,57m²
- POMIESZCZENIE KONSERWATORA 16,71m²
- SALA LEKCYJNA 44,93m²

TECHNICAL ANNOTATIONS:

- Proj. kocioł olejowy Vitohep 300 o mocy 235kW firmy Viessmann
- Proj. pojemnościowy podgrzewacz wody typu Vitocecl 300-V firmy Viessmann
- Istn. pojemnościowy podgrzewacz wody typu Verticell o poj. 350l firmy Viessmann
- Stacja uzdatniania wody Aquaset 500 Viessmann
- Z/d.o. instalacji c.o. w istn. części szkoły
- Z/d.o. instalacji c.o. w istn. rozbudowie
- Istn. naczynie wzbiorcze
- Naczynie wzbiorcze Reflex NG 100
- Istniejące zbiorniki na olej
- Przewód odpowietrzający wyprowadzony ponad dach budynku
- Wlew paliwa

[illegible]