

KLIMATYZACJA SPECYFIKACJA

Zestawienie urządzeń .

System klimatyzacji

Agregat zewnętrzny DVM S	RC125DHXGA	1
Jednostka wewnętrzna kasetonowa 4 kierunkowa mini	AC060FBNDEH/EU	2
Trójnik Y	MXJ-2D2509K	1
Panel dekoracyjny do jednostki kasetonowej 4 kierunkowej mini	PC4SUSMB	2
Sterownik przewodowy	MWR-WH00	1

Układ chłodzenia świetlicy powinien charakteryzować się następującymi parametrami:

Agregat zewnętrzny :

- *agregat do pracy symultanicznej z 2 jednostkami kasetonowymi*
- nominalna moc chłodnicza: 12,5 kW
- nominalna moc grzewcza: 14 kW
- zasilanie elektryczne (3/380-415/50) (\emptyset /V/Hz)
- EER minimum : 3,21
- COP minimum: 3,61
- sprężarka inwerterowa
- zakres pracy jednostki zewnętrznej:
 - w trybie chłodzenia : (-15) ÷ 50 ($^{\circ}$ C)
 - w trybie grzania: (-20) ÷ 24 ($^{\circ}$ C)
- dopuszczalna długość instalacji : 75 mb

Jednostki wewnętrzne :

- typ kasetonowy
- nominalna moc chłodnicza: 5,8 kW
- nominalna moc grzewcza: 7 kW
- poziom ciśnienia akustycznego dB(A) : 35/38/41 (bieg niski/średni/wysoki)
- możliwość zdalnego ustawienia kierownic powietrza w panelu dekoracyjnym oraz zablokowanie każdej z kierownic w dowolnej pozycji
- wbudowana pompka skroplin