

Spis osprzętu

- Łącznik p/t 1-bieg. 16A podśw.
- Łącznik p/t 1-bieg. 16A IP44 podśw.
- Łącznik p/t 2-biegunowy podśw.
- Łącznik p/t schodowy podśw.
- Łącznik p/t schodowy podśw. IP44
- Czujnik ruchu 360st.

Instalację wykonać pod tynkiem przewodami YDYp-750V.
Obwody wykonać przewodami YDYp 3,4 i 5x1,5mm2.

Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach dz. nr 242/4, 243/2, gm. Chełmża NAZWA I ADRES OBIEKTU		GMINA CHEŁMŻA 87-140 CHEŁMŻA UL. WODNA 2 INWESTOR
Lech Świderek PROJEKTANT	GP.I.7342/192/TO/94 w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej	PODPIS
mgr inż. Roman Pietrzak SPRAWDZAJĄCY	UAN-N-V/147/TO/84 w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej	PODPIS
Tomasz Gondek OPRACOWAŁ		PODPIS
		MARROW ARCHITECTURE GROUP JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. POLNA 100/6B	87-100 TORUŃ
Plan instalacji oświetlenia pomieszczeń TYTUŁ RYSUNKU	DATA: 21.04.2016	SKALA: 1:50	NUMER RYSUNKU: E3

w/s = 420 / 841 (0.35m2)

Allplan 2009