

Miejsce i data:

Toruń, 27 marzec 2008

Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń
NIP: 956-19-46-860

BIURO PROJEKTOWANIA I USŁUG TECHNICZNYCH
"ANIMUS"
87-100 Toruń
ul. Konwaliowa 57
Uprawnienia: 8791584213

OPINIA nr ZUD/367/2008 z dnia: 2008.03.27

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarządzenia Starosty Toruńskiego nr 14/01 z dnia 18 października 2001 r.

UZGADNIA

Przebudowa drogi gminnej Mirakowo (Grodno) w m. Grodno gm. Chełmża.

Lokalizacja obiektu: dz. nr 302,335/3,1137/23,335/5,336/4,335/7 w m. Mirakowo (Grodno)
inwestor realizowanego obiektu: **URZĄD GMINY CHEŁMŻA**
87-140 Chełmża
ul. Wodna 2

NAGI I ZALECENIA do opinii 367/2008


1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed ich zasypaniem, obejmującej ich położenie na gruncie (Dz. U. nr 30, art. 27 ustawy z 17 maja 1989 roku „Prawo geodezyjne i kartograficzne”).
2. Inwestor i wykonawca robót winien prowadzić roboty w sposób wykluczający możliwość powstania awarii lub uszkodzeń sieci oraz armatury branżowej. W trakcie budowy należy bezwzględnie zachować i respektować wymagane normy branżowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalonymi w Polskich Normach.
3. W przypadku skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami podziemnymi, należy odkryć przewody istniejące bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod nadzorem przedstawiciela właściwej instytucji branżowej.
4. Zwrócić również uwagę na punkty osnowy geodezyjnej, które w przypadku kolizji z budowaną siecią należy ominąć. W przypadku uszkodzeń urządzeń podziemnych oraz osnowy geodezyjnej i znaków granicznych kosztami naprawy i wznowienia zostanie obciążony inwestor lub wykonawca.
5. Rozpoczęcie prac ziemnych wykonawca powinien zgłosić z 7 - dniowym wyprzedzeniem, właściwej terenowo instytucji branżowej. Prace wykonać pod nadzorem pracownika instytucji branżowej.
6. Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe (Wydział Architektury Zagospodarowania Przestrzennego), natomiast nie rozstrzyga rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych projektu.
7. Nie przestrzeganie uwag i zaleceń podlega sankcjom wynikającym z art. 48 pkt. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (Prawo Geodezyjne i Kartograficzne) (Dz. U. Nr 30, poz. 163) ze zmianami.
8. Niezależnie od uzgodnienia ZUDP projekt zagospodarowania terenu należy uzgodnić z innymi instytucjami-gestorami sieci uzbrojenia terenu, które nie biorą udziału w pracach Zespołu, a których sieci znajdują się na obszarze objętym projektem zagospodarowania.
9. **Inne uwagi i zalecenia wynikające z protokołu posiedzenia ZUDP:**

PRZEWODNICZĄCY ZUD *** -

bez uwag

ZESPÓŁ ZUDP	
WA CHEŁMZA - ZESPÓŁ ZUDP	nieobecny - bez uwag
A TELKOM S.A. - ZESPÓŁ ZUDP	bez uwag
MIATOWY ZARZĄD DRÓG W UNIU - ZESPÓŁ ZUDP	nie dotyczy
ON DYSTRYBUCJI GAZU W UNIU	uzgodnienie nr 367/2008 (w załączeniu)
ON ENERGETYCZNY TORUŃ - ZESPÓŁ ZUDP	uzgodniono 27.03. TP/399/T/2008
KOMUNIKACJA POLSKA REJON UN - ZESPÓŁ ZUDP	uzgodnienie nr TSSNBZEI-11/367/08 (w załączeniu)

/Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/

ZUS STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY ZUDP

Inz. Zdzisław Kowalski
10.04.2008

PROJEKTANT
JATUŁ DZIEDZICZ
Miejsko-rodzajowy i podjęty
10.04.2008

Telekomunikacja Polska S.A.
Obszar Eksploatacji w Bydgoszczy
ul. M.C. Skłodowskiej 60B
85-733 Bydgoszcz
tel. 52 375 30 20

Uzgodnienie nr TSSNBZEI-11/367.../08

Temat przedłożonego projektu: *Przebudowa obrotu głównego*
m. Mielno (Gardna)

Inwestor: *U.G. Antenia*

Przebudowa obrotu głównego
SAWA WIERZĘ
Przebudowa obrotu głównego
Przebudowa obrotu głównego

Przedłożony projekt uzgadnia się na następujących warunkach:

- 1) istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną podziemną /napowietrzną – własność Telekomunikacji Polskiej S.A., Obszaru Eksploatacji w Bydgoszczy zaznaczono na projekcie kolorem pomarańczowym.
- 2) zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Dysponenta Operacyjnego tel. 052-3413513 czynny całą dobę, w celu ustalenia użytkownika i trybu postępowania z tym uzbrojeniem.
- 3) ustala się 2- metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.
- 4) wykonawca, z 7-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie, powiadomi Telekomunikację Polską S.A., Obszar Eksploatacji w Bydgoszczy, Wydział Współpracy i Rozliczeń z Partnerami Technicznymi TP, 85-733 Bydgoszcz, ul. M.C. Skłodowskiej 60B, faks 0 52 375 30 20, o zamiarze rozpoczęcia prac, celem protokolarnego przekazania placu budowy (sieć TP, miejsca kolizyjne), podając numer wydanych Warunków Technicznych.
W przypadku, gdy Warunki Techniczne nie były wydane, należy powołać się na numer powyższego Uzgodnienia
- 5) przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń telekomunikacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru,
- 6) Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Eksploatacji w Bydgoszczy informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu,
- 7) TP S.A. Obszar Eksploatacji w Bydgoszczy zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z ewentualnym powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac.
- 8) uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty wydania.
- 9) niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu

19) Uwaga

W przypadku konieczności przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych należy zgłosić do TP S.A. Obszar Eksploatacji w Bydgoszczy i celem systemu HT na rozrządzenie kolizyjny

Tomasz Spreglewski

[Podpis]
Specjalista

pieczęć: podpis osoby uzgadniajacej

Pomorski Operator
Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
Dział Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy
Rejon Dystrybucji Gazu w Toruniu
Dział Techniczny Rejonu
ul. Szosa Lubicka 2/18, 87-100 Toruń
tel 056 655 34 49 fax 056 655 33 78
NIP 583 28 03 798
KRS 0000142725 REGON 192811620
(17.5)

Uzgodnienie

367/2008

Uzgodniono. Informujemy, że w rejonie projektowanego j.
.....
.....
.....

Rejon Dystrybucji Gazu w Toruniu nie eksploatuje sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.

Dodatkowo informujemy, iż powyższy projekt należy uzgodnić u Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM SA o/Gdańsk Terenowa Jednostka Eksploatacji Grudziądz, Grudziądz 86-300 ul. Mickiewicza 34 (tel. 0-56 45-02-132) który eksploatuje sieć wysokiego ciśnienia na terenie Powiatu Toruńskiego.

Toruń, dnia 12.05.2008





system

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Gdańsku

a Jednostka Eksploatacji

awicza 34

irudziądz

zociągów Przesyłowych
S.A.
Gdańsku

OGP/TSG/.....³²²...../2008

Grudziądz, 1 kwietnia 2008 r.

(262dr_03/08)

o 10/11

sk

5 00

5 01

espondencji:

1/43

sk

**Biuro Projektowania
i Usług Technicznych
„ANIMUS”
ul. Konwaliowa 57
87-100 Toruń**

dot.: uzgodnienia projektu

zociągów Przesyłowych
S.A.
oznaniu

tr:
13 10 061 854 43 11
13 12

zociągów Przesyłowych
S.A.
embelszczyźnie

linierza 3
pret. Rembelszczyzna
18 01
17 52

Odpowiadając na pismo dot. uzgodnienia modernizacji drogi gminnej w m. MIRAKOWO gm. Chełmża niniejszym przedłużamy ważność uzgodnienia nr **262/03** ROP Gdańsk Terenowa Jednostka Obsługi w Grudziądzu do dnia 1 kwietnia 2010 r.

Jednocześnie informujemy, że od 8 lipca 2005 r. jednostką prowadzącą eksploatację gazociągów przesyłowych w miejsce dawnego PGNiG S.A. Regionalny Oddział Przesyłu w Gdańsku jest:

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Gdańsku
ul. Podstoczna 10/11
80-860 Gdańsk

zociągów Przesyłowych
S.A.
wierklanach

yska 54
xiany
25 00
25 60

zociągów Przesyłowych
S.A.
arnowie

skiego 16 A
5w
53 00
57 31

Zał.: 1 kpl.

K/o - TSG

zociągów Przesyłowych
S.A.
Wrocławiu

ow
31 00
31 01



zaby:

oica 21 01-613 Warszawa
0 18 00 fax 022 560 16 06

Terenowa Jednostka Eksploatacji

[Signature]
Przewodniczący

PROJEKTANT
JANINE DZIERŻEŁ
10.04.2008

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu: Igor Wasilewski
Członkowie Zarządu: Krzysztof Rogala, Paweł Słonczak

Okładowy: 2 069 399 602 PLN ■ Kapitał Wpłacony: 2 069 399 602 PLN ■ Konto: BRE Bank S.A. Nr 94 1140 1977 0000 5803 0100 2001 64771 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ■ NIP: 527-243-20-41 ■ REGON: 015716698-00047