NAZWA RYSUNKU	Plan sytuacyjno - wysokościowy		
OBIEKT	Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków nr działki: 28/2		
INWESTOR	Urząd Gminy Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża		STADIUM Projekt bud.-wyk.
ADRES BUDOWY	Pluskowęsy 52		SKALA 1:500
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Piotr Lendzion	NR UPR. PODPIS	331/85/Pw
OPRACOWAŁ	mgr inż. Maciej Roszkiewicz		---
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIOKONSULT sp. z o.o. ul. Garsteckiego 10, 60–682 Poznań tel./fax (061) 825 60 02, 825 52 20 e–mail: biuro@biokon.poznan.pl		NR RYS.	1

Mapa sytuacyjno-wysokościowa
Skala 1 : 500

Mapa zasadnicza 355.122..182	Gmina Obręb Nr arkusza mapy ewid Nr działki Powierzchnia Nr rej. grunt. Kw	- Chełmża - Pluskowęsy - 1 - 28/2 - 7,36 ha - 24 - KW4912	K.E.R.G. 2256/2008 Dnia 20.06..2008
Uzupełniona pomiarem Z dnia 20..06.2008r	Właściciel: Mirosława i Jerzy Kałdonek		Wykonał : Wiesław Rutkowski

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Rutkowski Wiesław
87-100 TORUŃ ul. Szafranowa 15
Zaświadczenie MGPi B nr 11367
tel. 056/ 654 63 68, kom. 0602 661 191

OSTWO POWIATOWE W TORUNIU
JATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
ODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
arze oznaczonym linią ..... potwierdzono
ie aktualność treści mapy zasadniczej. Dokumenty
dzące aktualności mapy przyjęto do zasobu w dniu
CZE. 2008 zaewidencjonowano pod nr 2256...
ta mapa może służyć za podkład projektowych.
owane obiekty budowlane wymagające pozwolenia
ą podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej
mapa nie może być wykorzystywana do wykonywania prac geodezyjnych
5. CZE. 2008 GEODETA
(miejscowość i data) (imię i nazwisko, pieczęć, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)
Piotr Rygielski
Świadectwo Min G P i B nr 15571





LEGENDA:

1 - rurociąg doprowadzający ścieki PVC-U110, L=27,5m
2 - rura ochronna stalowa Ø168x8,0mm powlekana PE, L=4,5m
3 - osadnik gnilny typu EPURBLOK 2000
4 - rurociąg doprowadzający ścieki PVC-U110, L=2,5m
5 - biologiczne złoże napowietrzane typu SL SOTRA BIO DUO
6 - przepompownia ścieków oczyszczonych PPØ425mm
7 - rur. tłoczny ścieków oczyszczonych PE40/2,4 PN10, SDR17, PE100, L=3,0m
8 - studnia chłonna bet. Ø1000mm wyniesiona
9 - studnia rewizyjna Ø315mm