



Arkusze powiązane: od E-1/1 do E-1/3

## Ogólny schemat zasilania

### BILANS MOCY

Całkowita moc zainstalowana	$P_i = 47,6 \text{ kW}$
Współczynnik jednoczesności	$k_j = 0,49$
Moc szczytowa zapotrzebowana	$P_s = 23,2 \text{ kW}$
$Pr_{qd} (\cos \phi = 0,93)$	$I = 35,3 \text{ A}$

UKŁAD SIECI TN-S

Ochrona od porażeń:

Samoczynne wyłączenie zasilania

/ wyłączniki różnicowoprądowe

<p>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</p> <p><b>MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o.</b></p> <p>BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO</p> <p>85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 12a</p> <p>tel. centrala (052) 322 12 33, tel. fax (052) 322 14 34</p> <p>www.miastoprojekt-bydgoszcz.pl</p>			
<p>INWESTYCJA</p> <p><b>ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZELGNIE - etap pierwszy</b></p> <p><b>ZELGNO 12, 87-140 CHEŁMŻA</b></p>			
<p>INWESTOR</p> <p><b>Gmina Chełmża</b></p> <p><b>ul. Wodna 2 87-140 Chełmża</b></p>			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mirosław Siolkowski	GP-KZ 7342/261/82	
OPACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Gierszewski	b.u.	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Waśniewski	UAN-KZ 7210/314/86	
BRANŻA		projekt wykonawczy	
DATA	SKALA	NR RYSUNKU	
30.05.2008		E-1	