

Oprawy oswietlenia podstawowego
z źródłem flourescencyjnym:

AW Oprawy z modułem awaryjnym (2h)

Oprawy kierunkowe jednostronne i dwustronne zasilane z własnej baterii (3h)
Oświetlenie ewakuacyjne

Parametry opraw wg tabeli 1

- Łącznik jednobiegunowy 230V/10A
- Łącznik schodowy 230V/10A
- Łącznik jednobiegunowy bryzgoszczelny 230V/10A
- Łącznik seryjny 230V/10A
- Gniazdo wtykowe 16A 230V
- Gniazdo wtykowe podwójne 16A 230V
- Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne 16A 230V
- Wentylator kanałowy załączany z oświetleniem
- Rozdzielnica elektryczna projektowana

Główny wyłącznik prądu
na istniejącej części budynku

UKŁAD SIECI TN–S
Ochrona od porażeń:
Samoczynne wyłączenie zasilania
/ wyłączniki różnicowoprądowe

UWAGI

Łączniki montować na wysokości 1,4m
Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia we wszystkich pom.– na wys. 0,6m
Gniazda wtyczkowe w sanitariatach montowac na wys 1,4m
W sanitariatach stosować osprzęt oraz gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne
Oprawy oświetlenia w pomieszczeniach montować nastropowo

RZUT I PIĘTRA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o.
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 12a
tel. centrala (052) 322 12 33, tel.fax (052) 322 14 34
www.miastoprojekt-bydgoszcz.pl

INWESTYCJA
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZELGNIE - etap pierwszy
ZELGNO 12, 87-140 CHEŁMŻA

INWESTOR
Gmina Chełmża
ul. Wodna 2 87-140 Chełmża

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mirosław Siołkowski	GP-KZ 7342/251/92	
OPACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Gierszewski	b.u.	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Waśniewski	UAN-KZ 7210/314/88	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	projekt wykonawczy	
DATA 30.05.2006	SKALA 1:100	NR RYSUNKU E-3	