

Chelmsza, dnia 28.07.2010r.

RO-341-32/10

*Otrzymuj^ą
Uczestnicy postępowania*

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chelmsza: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chelmsza-Nowa Chelmsza-Pluskowęsy – Zalesie – Zelgno - Dźwierzno – Etap I i II, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pluskowęsy - Nowa Chelmsza, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej-tłocznej w m. Nawra – Bogusławki - Kończewice - Etap I wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności”

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zawiadamia się, że w dniu 27.07.2010 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chelmsza: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chelmsza-Nowa Chelmsza-Pluskowęsy – Zalesie – Zelgno - Dźwierzno – Etap I i II, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pluskowęsy - Nowa Chelmsza, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej-tłocznej w m. Nawra – Bogusławki - Kończewice - Etap I wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności” dotyczący:

1) **Pytanie nr 1.** „Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050 – 1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050 – 4:2002

Odp. Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz projektem budowlanym przy zastosowaniu wyrobów budowlanych spełniających wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zmianami). Normy dla wyrobów budowlanych zawartych w pytaniu wykonawcy wymagania te spełniają.

2) **Pytanie nr 2.** „W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.”

Odp. W celu potwierdzenia zastosowania przy realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia wyrobów budowlanych zgodnych z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz ustawą o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087) Wykonawca podczas odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu operat końcowy, w którym będą ujęte wszystkie wbudowane urządzenia

i materiały wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie tych urządzeń i materiałów do obrotu zgodnie z wymienionymi powyżej ustawami oraz gwarancji producentów na użyte materiały i zamontowane urządzenia i sprzęt.

Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Inwestor będzie sprawował nadzór i kontrolował wbudowywane przez Wykonawcę elementy przedmiotu zamówienia.

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ

z up. WÓJTA


inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Do wiadomości:

1. Uczestnicy postępowania
2. Strona internetowa zamawiającego
3. a/a