

Chełmża, dnia 14.06.2011 r.

OSO.271.5.2011

**Otrzymują:
Uczestnicy postępowania**

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia pn.

POPRAWA KOMUNIKACJI DROGOWEJ – SKOMUNIKOWANIE GMINY CHEŁMŹA Z GMINĄ PAPOWO BISKUPIE POPRZEZ BUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 100506 GRZEGORZ-DUBIELNO

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 10.06.2011 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) na „Poprawę komunikacji drogowej – skomunikowanie Gminy Chełmża z Gminą Papowo Biskupie poprzez budowę drogi gminnej nr 100506 Grzegorz-Dubielno dotyczący:

1) Pytanie nr 1. „ W przedmiarze robót załączonym na stronie www.gminachelmza.pl (poz. 1.9) istnieje pozycja pn. „usunięcie kolizji z infrastrukturą –kpl 1, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia (pkt 16 SIWZ) oraz w projekcie umowy (par. 1, pkt 16) mówi się o usunięciu ewentualnych stwierdzonych w czasie robót kolizji z infrastruktura techniczną. Prosimy o podanie danych szczegółowych jakich kolizji dotyczy poz. 19 w załączonym przedmiarze tj. uzgodnień, dokumentacji?”

Odp. Pozycja w przedmiarze robót „usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną” dotyczy ewentualnych stwierdzonych w czasie robót kolizji z infrastrukturą techniczną. Kwestie ewentualnych kolizji zawarte są w uzgodnieniach dokumentacji, które w załączeniu zamawiający publikuje na stronie internetowej.

2) Pytanie nr 2. „ Pkt 13 SIWZ opis przedmiotu zamówienia mówi o wykonaniu naprawy istniejącego przepustu. Pozycja taka nie istnieje w przedmiarze robót. Czy należy pozycję tę uwzględnić w wycenie robót, jeżeli tak, to prosimy o dopisanie jej do przedmiaru robót oraz załączenie projektu technicznego.”

Odp. Naprawa istniejącego przepustu polega na wymianie barier energochłonnych oraz oczyszczenie rowów i przepustów z namułu zgodnie z przedmiarem robót pozycją 1.6 Przepust. Dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót nie przewiduje zwiększonego zakresu naprawy przepustu.

3) Pytanie nr 3. „ Poz. 1.6 Przepust. Prosimy o załączenie szczegółu barier energetycznych ochronnych z podaniem typu barier, rodzaju słupka, rozstaw słupków, rodzaj zakończeń itp.).

Odp. Na przepuście zgodnie z przedmiarem robót pozycja nr 1.6 Przepust przewiduje się montaż barier energochłonnych ochronnych typu SP09 z rozstawem słupków co 2 m zakończone głowicami.

Dodatkowe informacje:

Ponadto informuję, że zgodnie z pozycją nr 1.8 w przedmiarze robót „Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego” wykonanie przejścia dla pieszych – znaki aktywne należy rozumieć znak aktywny D 6 dwustronny na wysięgniku z ledową lampą ostrzegawczą i lampą doświetlającą przejście dla pieszych oraz z ledowym podświetleniem kasetonu, zasilany systemem baterii słonecznych.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuję modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

- 1) w SIWZ – IDW w rozdziale 19 –miejsce, termin i sposób złożenia oferty pkt 1 – zmienia się termin składania ofert z dnia 17.06.2011, godz..09:30, na dzień **21.06.2011r. godz. 09:30**
- 2) w SIWZ – IDW w rozdziale 21 – miejsce i termin otwarcia ofert - zmienia się termin otwarcia ofert z dnia 17.06.2011, godz..10:00, na dzień **21.06.2011r. godz. 10:00**

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonano także zmiany w treści ogłoszenia w BZP.

III. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ

Województwo
Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
[Podpis]

Zamieszczono:
Strona internetowa zamawiającego