

Chełmża, dnia 22.09.2011 r.

OSO.271.11.2011

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia na
**REMONT (MODERNIZACJA) DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI PLUSKOWĘSY,
SKĄPE, JANUSZEWO I KOŃCZEWICE OGRODNIKI POLEGAJĄCY NA WYKONANIU
PODBUDOWY DRÓG**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 20.09.2011 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) na „**Remont (modernizacja) dróg gminnych w miejscowości Pluskowęsy, Skąpe, Januszewo i Kończewice Ogrodniki polegający na wykonaniu podbudowy dróg**” dotyczący:

1) **Pytanie nr 1.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dostarczy na plac składowy w odległości do 5km cały materiał potrzebny do wykonania :


- dolnej podbudowy z gruzu betonowego i
- górnej podbudowy z mieszanki gruzu betonowego i pospółki?

Odp. Zamawiający dostarczy na placie składowania w odległości do 5 km materiał potrzebny do wykonania dróg w ilościach przewidzianych w załączonych do SIWZ przedmiarach.

2) **Pytanie nr 2.** Dot. poz. „ Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki gruzu betonowego i pospółki” z przeliczenia krotności 0,63 wynika $5\text{cm} \cdot 0,63 = 3,15\text{cm}$, Prosimy o wyjaśnienie jaka jest prawidłowa grubość podbudowy 5cm czy 3,15cm?

Odp. Prawidłowa grubość górnej warstwy podbudowy wynosi 5 cm w przypadku wykonania każdej drogi .

II. Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SIWZ.

z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Do wiadomości:
Uczestnicy postępowania