

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia na
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SKĄPEM

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 23.02.2012 r. i 21 .02.2012r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) na „**REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SKĄPEM**” dotyczący:

1) Pytanie nr 1. Co należy rozumieć pod pojęciem „wyremontowanie kuchni i wyposażenie w nowoczesny sprzęt”? Jaki sprzęt być uwzględniony? Proszę o sprecyzowanie

Odp. Pozycja „ Wyremontowanie kuchni i wyposażenie w nowoczesny sprzęt „ujęte w poz. 4.1. opisu branży budowlanej jest ogólnym streszczeniem zakresu prac”. Pod tym pojęciem należy uwzględnić do wykonania szczegółowe pozycje takie jak:

- 4.1.1. Posadzki
- 4.2.2. Okładziny ścian i sufitów
- 4.2.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- 4.2.5. Instalacja elektryczna
- 4.2.6. Instalacja wodno – kanalizacyjna
- 4.2.7. Instalacja c.o.

Nie przewiduje się innego wyposażenia kuchni poza wymienionymi urządzeniami w projektach branżowych (nie dotyczy kotła elektrycznego).

2) Pytanie nr 2. Jakiego rodzaju wentylatory i nawiewniki mają być zastosowane w wykonaniu wentylacji? Ogólny opis wykonania tych prac utrudnia dokładne obliczenie wartości.

Odp. Zamawiający nie wskazuje konkretnego rodzaju wentylatorów, podaje natomiast w projekcie budowlany w poz. „ Obliczenia wentylacji mechanicznej ...” parametry urządzenia oraz jego wydajność. Mając to na uwadze Wykonawca musi dobrać rodzaj wycenionego urządzenia jakie zamierza zamontować.

3) Pytanie nr 3. Zakres instalacji c. o. nie obejmuje zakupu kotła elektrycznego. Czy należy wykonać instalację elektryczną do podłączenia kotła? Czy zakres prac ma obejmować zakup pompy oraz naczynia wzbiorczego?

Odp. Zakres obejmuje tylko doprowadzenie energii elektrycznej do kotła, nie obejmuje zakupu pompy oraz naczynia wzbiorczego, gdyż stanowią one integralne elementy kotła elektrycznego, którego zakup i montaż leży po stronie Zamawiającego.

4) Pytanie nr 4. Co należy rozumieć przez pojęcie „wytyczenie obiektów i dozór geodezyjny” oraz „geodezyjną inwentaryzację powykonawczą?

Odp. Pod pojęciem „wytyczenie obiektów i dozór geodezyjny” Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia elementów zewnętrznych dot. utwardzenia terenu przed świetlicą. W ramach „geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej” Wykonawca naniesie wykonane elementy zewnętrzne na mapy znajdujące się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

5) Pytanie nr 5. Brak dokładnie sporządzonego przedmiaru i opieranie się na opisie poszczególnych branż utrudnia sporządzenie dokładnej i obiektywnej oferty.

Odp. Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiar robót jest elementem pomocniczym, decydujący jest projekt budowlany. Dodatkowo w przypadku wątpliwości przy przygotowaniu oferty Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ

Z up. WÓJTA
mgr inż. *Anna Pudo*
Sekretarz Gminy

Do wiadomości:

1. Uczestnicy postępowania
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Anna Feeser-Bering
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 50 76 wew. 43