

OSO.271.6.2012

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia na
Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Bielczynach

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 22.02.2012 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) na „**Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Bielczynach**” dotyczący:

1) **Pytanie nr 1.** Nie jest podany kolor okien.

Odp. Kolor okien jest podany na rysunku „Zestawienie stolarki”. Wewnętrzny biały, zewnętrzny złoty dąb.

2) **Pytanie nr 2.** Drzwi zewnętrzne podane są płycinowe, a teraz głównie zakłada się stalowe ocieplane.

Odp. Zgodnie z projektem budowlanym należy zamontować drzwi zewnętrzne z PCV koloru brązowego.

3) **Pytanie nr 3.** W specyfikacji podane są okna z nawiewnikami higrosterowanymi, a w przedmiarze nie jest to zaznaczone. Jakie mają być?

Odp. Stolarkę okienną należy zamontować zgodnie z projektem budowlanym tj. z nawiewnikami higrosterowanymi.

4) **Pytanie nr 4.** Nie podana jest grubość papy termozgrzewalnej.

Odp. Należy zastosować papę termozgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowaną SBS o grubości min. 4mm.

5) **Pytanie nr 5.** W jakim odcieniu ma być pomalowana elewacja?

Odp. Kolorystykę elewacji przedstawiają rysunki nr 7 i 8 „Elewacje kolorystyka”.

6) **Pytanie nr 6.** Czy dach jest stropodachem, czy o konstrukcji drewnianej?

Odp. Dach jest żelbetowym stropodachem nie wentylowanym.

7) **Pytanie nr 7.** W przedmiarze są dwa okna 145x145, a w budynku jest tylko jedno takie. Czy ma być wykuty drugi otwór?

Odp. Projekt budowlany przewiduje wymianę jednego okna 144 x 145cm oraz zamurowanie istniejących drzwi garażowych i montaż w ich miejscu drugiego okna o wym. 144 x 145.

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ

Do wiadomości:

Uczestnicy postępowania

Sprawę prowadzi:

Anna Feeser-Bering
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 50 76 wew. 43

z up. WÓJTA

K
dr inż. *K* *Bober*
zastępca wójta