

OSO.271.10.2012

Storna internetowa Zamawiającego

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia na
MODERNIZACJA BAZY SPORTOWO – REKREACYJNEJ
W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO I KUCZWAŁY - POKRYCIE ISTNIEJĄCEGO BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO ASFALTOWEGO SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 12.03.2012 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w wyżej wskazanym postępowaniu dotyczący:

1) Pytanie nr 1. Zamawiający w SIWZ określa parametry jakie ma spełniać trawa syntetyczna, m.in. wysokość włókna, skład włókna, ilość włókien, detex oraz wypełnienie. Takie sprecyzowanie przedmiotu zamówienia eliminuje zasadę uczciwej konkurencji oraz wskazuje ściśle określony produkt posiadany przez jedną firmę. Stwarza to sytuację niekorzystną dla Zamawiającego, gdyż eliminuje on sam z postępowania szeroki wachlarz wysokiej jakości traw syntetycznych, posiadających liczne badania i certyfikaty. W połączeniu z wydatkowaniem środków publicznych sytuacja ta jest zaprzeczeniem dobrego gospodarowania oraz respektowania zasad Ustawy o zamówieniach Publicznych.

Proszę o dopuszczenie nawierzchni o parametrach:

Wysokość włókna – 20 ± 1 mm,

Typ włókna – proste fibrylowane,

Ciężar – 6 600 dtex,

Materiał włókna – polipropylen gr 60 μ

Gęstość – 22 700 pęczków/45 400 włókien

Przepuszczalność wody – 360 l/h/m²

Ciężar całkowity nawierzchni: 1 860 gr/m²

Trwałość koloru, odporność na UV oraz na ekstremalne temperatury

Kolor – zielony

Wypełnienie – piasek kwarcowy 25/27 kg/m²

Oferowana nawierzchnia posiada: kartę techniczną, atest PZH, rekomendację techniczną ITB, certyfikat ITF, autoryzację producenta.

Lub

Wysokość włókna – 24 mm,

Typ włókna – proste fibrylowane,

Ciężar – 8 800 dtex,

Materiał włókna – polipropylen gr 80 μ

Gęstość – 24 150 pęczków/48 300 włókien

Przepuszczalność wody – 60 l/min/m²

Ciężar całkowity nawierzchni: 2 230 gr/m²

Kolor – zielony

Wypełnienie – piasek kwarcowy 20-22 kg/m²

Oferowana nawierzchnia posiada: kartę techniczną, atest PZH, rekomendację techniczną ITB, certyfikat ITF, autoryzację producenta.

Odp. Określona w projekcie budowlanym trawa syntetyczna jest powszechnie stosowana i produkowana przez kilku producentów, a nie jak pytający wskazuje przez jednego producenta. W celu umożliwienia przystąpienia do przetargu większego kręgu Wykonawców Zamawiający zmienia parametry trawy syntetycznej w zakresie gęstości (ilość włókien/m² – min. 100 000. Pozostałe parametry nie ulegają zmianie.

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ


inż. Ryszard Hober
Zastępca Wójta

Do wiadomości:

1. Uczestnicy postępowania
2. a/a