



GMINA CHEŁMŻA
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Chełmża, dnia 19.06.2012 r.

OSO.271.13.2012

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: Zakup i instalację solarnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Chełmża w ramach realizacji projektu: „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej.”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 14.06.2012 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) dla w/w postępowania dotyczący:

1) Pytanie nr 1.

Czy kolektor słoneczny z szybą bez powłoki antyrefleksyjnej, ale spełniający pozostałe wymagania dotyczące sprawności, zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. Powłoka antyrefleksyjna wpływa jedynie na sprawność, która została wskazana, czy zatem kolektor nie posiadający szyby z powłoką antyrefleksyjną i jednocześnie posiadający wymaganą sprawność jest zgodny z wymaganiami?

Odp. Zamawiający wymaga zastosowania szyby solarnej z powłoką antyrefleksyjną.

2) Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuszcza łączenie rur absorbera metodą laserową jako rozwiązania równoważnego do lutowania precyzyjnego. Metoda laserowa jest aktualnie najnowocześniejszą metodą łączenia absorberów z rurami wymiennikowymi.

Odp. Zamawiający dopuszcza łączenie układu hydraulicznego z absorberem metodą lasera.

3) Pytanie nr 3.

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „lutowanie precyzyjne”

Odp. Zamawiający pod pojęciem „lutowanie precyzyjne” rozumie technologię łączenia układu hydraulicznego kolektora z absorberem wysokoselektywnym.

4) Pytanie nr 4.

Każda szyba stosowana w kolektorach słonecznych zawiera związki żelaza, dlatego prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „odżelazowione” w odniesieniu do szyby kolektora?

Odp. Zamawiający nie wymaga wykazywania parametru poziomu związków żelaza.

5) Pytanie nr 5.

Jaki poziom związków żelaza w szybie kolektora Zamawiający uznaje za dopuszczalny

Odp. Zamawiający nie wymaga wykazywania parametru poziomu związków żelaza.

6) Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie, jako pokrycia przezroczystego szkła strukturalnego, jako mającego większy współczynnik transmisji od szkła wysoko przezroczystego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania szyby solarnej strukturalnej w kolektorze płaskim.

7) Pytanie nr 7.

Wymagania względem kolektora słonecznego zawarte w punkcie 2.2.2 III części SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu sprawiają, że obecnie na rynku dostępny jest jeden kolektor słoneczny spełniający wszystkie wymagania. Pozostawienie zapisów SIWZ w takiej formie wyklucza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych, co jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych. W celu umożliwienia prowadzenia postępowania z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, proszę o określenie przez Zamawiającego wymagań względem kolektora pozwalających zastosowanie równoważnych urządzeń dostępnych na rynku. W przypadku pozostawienia wymagań bez zmian proszę o uzasadnienie takiego stanowiska.

Odp. Wymagania względem kolektora słonecznego zawarte w punkcie 2.2.2 III części SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu nie naruszają zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Według wiedzy Zamawiającego na rynku jest kilku producentów, których kolektory spełniają minimalne parametry techniczne opisane w punkcie 2.2.2 III części SIWZ. Poniżej wskazujemy bazę dostępnych kolektorów słonecznych

<http://solarkey.dk/solarkeymarkdata/qCollectorCertificates/ShowQCollectorCertificatesTable.aspx>

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ

WÓJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

Do wiadomości:

1. Uczestnicy postępowania

Sprawę prowadzi:

Anna Feeser-Bering
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43