

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą zadania „Modernizacja i remonty dróg gminnych wraz z pracami towarzyszącymi w latach 2013 ÷ 2015”.

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej w dalszej części „ustawą”: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego pytania dotyczące postępowania przetargowego wymienione w tytule, o następującej treści:

Pyt. 1. Jaki sprzęt drogowy będzie zamawiający wymagał do wykonania górnej warstwy podbudowy – równiarkę drogową czy układarkę mas bitumicznych?

Odp. 1. Zamawiający nie określa rodzaju sprzętu do wykonania górnej warstwy podbudowy na drogach przeznaczonych do modernizacji. Roboty należy wykonać tak, aby uzyskać odpowiednie wymagania techniczne zgodnie z obowiązującymi normami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Pyt. 2. Czy zamawiający będzie wymagał kruszyw płukanych do wykonania górnej warstwy podbudowy oraz grysów do oprysków?

Odp. 2. Zamawiający nie wymaga kruszyw płukanych do wykonania górnej warstwy podbudowy. Grysy do wykonania powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót muszą być płukane. Po ułożeniu górnej warstwy podbudowy należy ją skropić w celu oczyszczenia, poczekać aż przeschnie, a następnie wykonać powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją i grysami zgodnie z technologią robót opisaną w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Pyt. 3. Prosimy o wyjaśnienie co ma na myśli zamawiający pisząc – kruszywo kamienne – rodzaj grysów?

Odp. 3. Zamawiający miał na myśli pisząc „kruszywo kamienne” – kruszywo kamienne – grysy o nasiąkliwości mniejszej niż 1,5%. Należy użyć kruszywa zgodnego z obowiązującymi normami oraz technologią opisaną w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Pyt. 4. Prosimy o wyjaśnienie sposobu kontroli jakości oraz ilości wbudowanych emulsji asfaltowych? Czy odnośnie ilości zadowala zamawiającego odczyt z komputera czy też inna forma kontroli?

Odp. 4. Zamawiający przewiduje kontrolę zgodną ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W przypadku wątpliwości przewiduje się kontrolę laboratoryjną.

Pyt. 5. Co ma na myśli zamawiający pisząc użycie walca gumowo metalowego – przy remoncie dróg gruntowych?

Odp. 5. Przy wykonywaniu remontu dróg o nawierzchni gruntowej należy użyć zgodnie z przedmiarem robót walca gumowo – metalowego min 10 tonowego tj. walca kombinowanego – 4 koła gumowe + płaszcz metalowy wibracyjny lub 2 walce min. 8 tonowe- jeden gumowy, drugi metalowy z płaszczem wibracyjnym.

Pyt. 6. Czy przy remontach dróg gruntowych w razie potrzeby wykonawca ma zabezpieczyć beczkę do wody z odpowiednim osprzętem oraz po czyjej stronie jest pozyskanie wody?

Odp. 6. Przy wykonywaniu remontu dróg gruntowych Wykonawca (w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych) zgodnie z technologią robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót zapewni beczkę do wody z odpowiednim osprzętem w celu uzyskania odpowiedniej wilgotności materiału. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza wodę i pokrywa jej koszty.

Pyt. 7. Czy zamawiający dopuści używanie ładowarek przy robotach remontowych dróg gruntowych – na których to ładowarkach są zainstalowane wagi elektroniczne – w celu kontroli ilości materiałów użytych do w/w remontów gruntowych?

Odp. 7. Zamawiający dopuszcza użycie ładowarek z zainstalowaną wagą przy remontach dróg o nawierzchni gruntowej.

Pyt. 8. Co ma zamawiający na myśli pisząc na stronie 23 – Remont 42 dróg gruntowych bez kosztów równania?

Odp. 8. Zamawiający pisząc w Formularzu Oferty na stronie 23 – Remont 42 odcinków dróg gminnych bez kosztów równania, miał na myśli, to aby w tym miejscu przeznaczonym na dokonanie wyceny dróg wpisać cenę brutto każdej wymienionej w nim drogi, które mają być wykonane w 2013 roku. Natomiast koszty równania wykonanego w 2014 r. tych samych dróg gminnych należy wpisać w Formularzu Oferty na stronie 24.

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WÓJTA

inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta