

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą zadania „Modernizacja i remonty dróg gminnych wraz z pracami towarzyszącymi w latach 2013 ÷ 2015”.

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej w dalszej części „ustawą”: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego pytania dotyczące postępowania przetargowego wymienione w tytule, o następującej treści:

Pyt. 1. Przedmiotem zamówienia dla Zakresu B jest usługa transportu gruzu budowlanego itd. Czy Zamawiający nie powinien wymagać od Wykonawcy zezwolenia na transport odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, skoro gruz będący odpadem ma zostać przetransportowany przez Wykonawcę z terenu Gminy Chełmża na plac kruszenia?

Odp. 1. Zamawiający w SIWZ nie wymaga od Wykonawcy przedstawienia wraz z ofertą zezwolenia na transport odpadów oraz zezwolenia na odzysk odpadów, żąda jedynie posiada uprawnień do wykonywania działalności transportowej i złożenia wraz z ofertą licencji na prowadzenie działalności transportowej. Jednocześnie na okoliczność posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia oświadczenia wynikającego z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z rozdziałem 9 pkt 1 ppkt 6.

Jednakże Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia decyzji na transport odpadów. W przypadku jeżeli Wykonawca w ofercie wskaże, że ta część przedmiotu zamówienia realizowana będzie przez podwykonawcę, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić posiadanie przez ten podmiot stosownej decyzji. Ponadto we wzorze umowy w § 13 ust. 1 Zamawiający zawarł zapis, że „Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania”.

Pyt. 2. Przedmiotem zamówienia dla Zakresu B jest usługa kruszenia gruzu budowlanego itd. Czy Zamawiający nie powinien wymagać od Wykonawcy zezwolenia na odzysk odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, skoro gruz będący odpadem ma zostać poddany skruszeniu i ponownie wykorzystany?

Odp. 2. Zamawiający nie będzie wymagał zezwolenia na odzysk odpadów o kodzie 17 01 07 – 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego (a taki objęty jest przedmiotem zamówienia), w związku z prowadzeniem procesu odzysku R14. **Odpad należy do gminy** w niniejszym postępowaniu będącej jednostką organizacyjną nie będącą przedsiębiorcą wykorzystującą odpad o kodzie 17 01 07 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. (dz. U. z 2006r. Nr 75 poz. 527).

Pyt. 3. Zamawiający w Części V pkt C przedstawił łączną ilość surowców przeznaczonych do kruszenia na 6000 Mg, informując, iż w ich skład wchodzi kamień polny, elementy żelbetowe, elementy betonowe, gruz ceglany itd. Czy Zamawiający mógłby określić w przybliżeniu ilości przypadające na każdy z rodzajów gruzu budowlanego tj. ilości Mg na kamień polny itd.?

Odp. 3. Zamawiający określił rodzaj surowców przeznaczonych do kruszenia jednak nie jest w stanie w przybliżeniu podać dokładnej ilości poszczególnych surowców. Wykonawca może stwierdzić ilość poszczególnych surowców podczas własnego zweryfikowania w terenie.

Pyt. 4. Zamawiający w Części V pkt C informuje, iż do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także porządkowanie placu składowania w miejscowości Kończewice. Na czym dokładnie ta czynność będzie miała polegać?

Odp. 4. Czynność porządkowania placu w Kończewicach polegała będzie na sprzymowaniu według frakcji podanych w specyfikacji pokruszonego materiału. Należy także oddzielone podczas kruszenia zanieczyszczenia usunąć z placu kruszenia i zagospodarować na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Pyt. 5. Zamawiający w Części V Ad. pkt 2 informuje, iż Wykonawca będzie miał skruszyć 6000 Mg gruzu budowlanego na 2 frakcje tj. 0-31,5 mm i 31,5-61,5 mm. Czy Zamawiający mógłby określić w jakich ilościach ma zostać skruszony gruz budowlany na każdą z frakcji tj. ile ton gruzu ma zostać skruszone na frakcję 0-31,5 mm oraz ile ton gruzu ma zostać skruszone na frakcję 31,5-61,5 mm??

Odp. 5. Ze względu na zróżnicowany gruz budowlany przeznaczony do kruszenia Zamawiający nie jest w stanie określić przewidywanej ilości ton każdej z pokruszonych frakcji gruzu jakie uzyska się w wyniku kruszenia.

Pyt. 6. Czy istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej przez Wykonawcę w miejscu składowania gruzu budowlanego??

Odp. 6. Każdy zainteresowany zamówieniem Wykonawca może samodzielnie i na swój koszt dokonać ww. czynności. W razie potrzeby proszę kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Gminy Chelmska Łukaszem Kowalskim pod nr 675 - 60 - 76 - wew., 45.

II. Ponadto Zamawiający informuje niżej o nieścisłościach (sprostowaniach interpretacyjnych). Mianowicie, w przedmiarach robót wkraśl się błąd (wytworzony przez program), który niniejszym korygujemy w następujących drogach:

1. Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100549 C Głuchowo – Kończewice w pkt. 4 Roboty nawierzchniowe pozycji nr 9 wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 16/22 mm (szerokość 3,6), gr 5 cm przedmiaru robót wystąpił błąd matematyczny. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 16/22 mm (szerokość 3,6), gr 5 cm należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową na odcinku o długości 1000 mb i szerokości 3,6 mb co daje powierzchnię 3.600 m² a nie jak podano w przedmiarze robót 2313 m².

2. Remont (modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Mirakowo w pkt. 4 Roboty nawierzchniowe pozycji nr 14 wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 16/22 mm (szerokość 3,6), gr 5 cm przedmiaru robót wystąpił błąd matematyczny. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 16/22 mm (szerokość 3,6), gr 5 cm należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową na odcinku o długości 1250 mb i szerokości 3,6 mb co daje powierzchnię 4.500 m² a nie jak podano w przedmiarze robót 2890,44 m².

3. Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100561 C w miejscowości Kuczwały w pkt. 4 Roboty nawierzchniowe pozycji nr 14 wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 16/22 mm (szerokość 3,6), gr 5 cm przedmiaru robót wystąpił błąd matematyczny. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 16/22 mm (szerokość 3,6), gr 5 cm należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową na odcinku o długości 1390 mb i szerokości 3,6 mb co daje powierzchnię 5.004 m² a nie jak podano w przedmiarze robót 3214,26 m².

4. Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100526 C w miejscowości Brąchnówko w pkt. 4 Roboty nawierzchniowe pozycji nr 14 wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 16/22 mm (szerokość 3,6), gr 5 cm przedmiaru robót wystąpił błąd matematyczny. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 16/22 mm (szerokość 3,6), gr 5 cm należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową na odcinku o długości 1100 mb i szerokości 3,6 mb co daje powierzchnię 3.960 m² a nie jak podano w przedmiarze robót 2543,31 m².

III. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WOJIT
mgr inż. Jacek Czarniecki