



GMINA CHEŁMŻA
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
OSO.271.1.2013

Chełmża, dnia 12.03.2013 r.

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: Zakup i instalację solarnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Chełmża w ramach realizacji projektu: „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej.”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zawiadamia się, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) dla w/w postępowania dotyczące:

Pyt.1. Zgodnie z SIWZ st. 8 pkt 9 zamawiający wymaga dołączenia do oferty: Dokumentację techniczną do zaoferowanych urządzeń wyszczególnionych w części III Specyfikacji Zamawianego Sprzętu oraz atest higieniczny zaoferowanego glikolu- Bardzo proszę o jednoznaczne wyszczególnienie elementów systemów na jakie należy przedstawić karty katalogowe.

Odp. Zamawiający w Części III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu wskazał urządzenia zestawu solarnego opisując ich parametry techniczne, na potwierdzenie których do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną.

Pyt. 2. Proszę o wyjaśnienie zapisu umieszczonego w Części III SIWZ-Specyfikacja Zamawianego Sprzętu pkt.2.2.1: Przewody instalacji solarnej winny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku – Czy wystarczy aby wykonawca zaproponował wąż karbowany w izolacji i osłonie chroniącej go przed uszkodzeniami mechanicznymi, aby spełnić wymagania zamawiającego?

Odp.2. Przewody instalacji solarnej winny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku - wystarczy aby wykonawca zaproponował wąż karbowany w izolacji i osłonie chroniącej go przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. przed ptakami.

Pyt. 3. Proszę o wyjaśnienie zapisu umieszczonego w CZĘŚCI III SIWZ –Specyfikacja Zamawianego Sprzętu pkt.2.2.2. „Zbiornik solarny-podgrzewacz c. w. u. dwuwężownicowy”- z wbudowaną grzałką elektryczną z termostatem o mocy odpowiednio: min.2 kW, min 3kW lub min. 6kW z możliwością podłączenia do 230 V lub 400V- proszę o doprecyzowanie jakie moce grzałek mają być zastosowane przy danych pojemnościach . Proszę również o usunięcie konieczności zastosowania grzałki 6 kW ponieważ grzałka ta jest według nas przewymiarowana a większość budynków nie posiada zasilania 400 V. Cena tej grzałki również znacząco odbiega od pozostałych co

podniesie niepotrzebnie koszty instalacji.

Odp. 3. W specyfikacji Zamawianego Sprzętu pkt.2.2.4. wymienione są zestawy solarne od A-G, w których zawarte są wymagane moce grzałek dla danego zestawu. W zestawie F i G należy zastosować grzałkę z regulacją o mocy 2/4/6 kW

Pyt. 4. Czy koszt wymiany anody magnezowej w okresie gwarancji należy doliczyć do oferty?

Odp. 4. Zamawiający wymaga wbudowania co najmniej jednej anody magnezowej lub lepszej. W okresie gwarancji zużyta anoda podlega wymianie. Ewentualną wymianę zużytej anody należy wliczyć w cenę oferty.

Pyt. 5. Proszę o wyjaśnienie zapisu umieszczonego w CZĘŚCI III SIWZ- Specyfikacja Zamawianego Sprzętu pkt 2.2.2. „Grupa pompowa –solarna, pojedyncza”- Z zapisu tego można wnioskować, że grupa ta nie posiada separatora powietrza. Z opisu jednak wynika, że separator ma być zastosowany w grupie pompowej. Jaki rodzaj grupy pompowej należy zastosować?

Odp.5. Na powyższe pytanie odpowiedź zawarta jest w wyjaśnieniach SIWZ z dnia 26.02.2013r. w punktach od 7 do 14 niniejszych wyjaśnień, które umieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce zamówienia publiczne.

Pyt. 6. Proszę o wyjaśnienie zapisu umieszczonego w CZĘŚCI III SIWZ- Specyfikacja Zamawianego Sprzętu pkt.7 „SYMULACJE ZYSKU ENERGETYCZNEGO” Czy do oferty należy dołączyć symulacje? Proszę o udostępnienie tabeli nr 3 o której mowa w tym pkt.

Odp. 6. Wykonawca do oferty nie będzie musiał dołączyć symulacji zysków energetycznych i bilansu energetycznego dla każdego typu A-G zestawu solarnego oddzielnie. Tabela nr 3 zawarta jest w treści Specyfikacji Zamawianego Sprzętu na stronie 11 oraz zmieniona modyfikacją SIWZ z dnia 26.02.2013r. i treścią ogłoszenia. Zamawiający w punkcie 7 Specyfikacji Zamawianego Sprzętu zapisał, że wyniki symulacji nie mogą być gorsze od załączonych w tabeli 3. Na potwierdzenie tego do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć załącznik nr 7 do IDW Oświadczenie dot. dodatkowej mocy zainstalowanej energii.... Natomiast symulacje potwierdzające dane zawarte w oświadczeniu wykonawca przedstawi zamawiającemu na jego żądanie, które będą dla Zamawiającego niezbędne do przedstawienia instytucji udzielającej dotacji

Pyt. 7. Proszę o wyjaśnienie zapisu umieszczonego w projekcie umowy:

„Koszty przeglądów serwisowych w okresie gwarancji oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca. (Obowiązkowa 1-no razowa wymiana glikolu w okresie udzielonej 5-letniej gwarancji oraz anod w zależności od stopnia ich zużycia).

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie w okresie gwarancji przeglądów serwisowych w następujących terminach:

- 21.1. Po upływie 12 miesięcy od odbioru końcowego wykonanego przedmiotu zamówienia.
- 21.2. Po upływie kolejnych 24 miesięcy od zakończenia pierwszego przeglądu gwarancyjnego.
- 21.3. Przed upływem okresu 5-letniej gwarancji”

Jeżeli w piątym roku gwarancji okaże się, że płyn solarny zachował swoje właściwości to czy zamawiający mimo tego będzie wymagał jego wymiany? Czy z przeprowadzenia przeglądów serwisowych zamawiający będzie żądał dostarczenia protokołu?

Odp.7. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Zamawianego Sprzętu – dot. płynu solarnego Zamawiający żąda, a by płyn solarny w okresie gwarancji podlegał co najmniej jednej wymianie i uzupełnianiu.

Pyt. 8. Czy do kosztu instalacji należy wliczyć termostatyczny antypoparzeniowy zawór mieszający na wyjściu wody ze zbiornika?

Odp. 8. Wykonawca zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązany jest zamontować zawory

mieszające termostatyczne dla instalacji ciepłej wody w obiektach użyteczności publicznej. W budynkach pozostałych montaż zaworu nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ

Do wiadomości

1. wg rozdzielnika
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Anna Feeser-Bering
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43

WOJT
mgr inż. Jacek Czarnecki