



Oświetlenie uruchamiane centralnie - z tablicy TZ

UWAGA: tablica TZ - n/t, 4-o modułowa; IP44 z listwami N i PE

M - mufy rozgałęźne OSZ 2,5-16

Kabel YKY 2x2,5 + \neq FeZn 30x4 mm - w ziemi na gł. 0,6 m

PRACOWNIA PROJEKTOWA "AMBIT"				
Toruń; ul. Chrobrego 85.			Tel. 0-56-651-91-86	
Nazwa:	TEREN REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY BIELCZYNY; gm. CHEŁMŻA (Dz. nr 97/12)	Projektował:	inż. R. Feiler Upn. elektr. UBN-E-724/74	05.2013r.
Obiekt:	Instalacje elektryczne. Schemat łączeniowy.	Kreślił:	inż. R. Feiler	05.2013r.
Skala:	Branża: Elektryczna	Nr. Rys.: 1.	Sprawił:	