

OSO.271.35.2013

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: „Budowę chodników przy drogach gminnych i parkingu w m. Nawra na terenie Gminy Chełmża”

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zawiadamia się, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) dla w/w postępowania dotyczący:

Pyt. 1. Proszę o podanie parametrów kruszywa łamanego ,jakie należy zastosować przy wykonaniu podbudowy pod nawierzchnię chodników i parkingu.

Odp. 1. Do wykonania podbudowy pod nawierzchnię zjazdów oraz parkingu należy użyć kruszywa łamanego twardego o nasiąkliwości poniżej 1,5 %. Kruszywo musi posiadać wymagane deklaracje własności użytkowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Pyt. 2. Proszę o udzielenie informacji czy w pkt 7 przedmiaru robót na budowę chodnika w Kuczwałach nie wystąpił błąd i zamiast 390 m² wpisano 50 m².

Odp. 2. W przedmiarze robót w pkt 7 na zadaniu budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100529 C w miejscowości Kuczwały wystąpił błąd. Powierzchnia warstwy podsypki piaskowej w pkt 7 powinna wynosić 390 m² a nie 50 m².

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

WÓJT
mgr inż. Jacek Czarnochi