


W1	W2	W3 Hp
1,80	1,80	1,80
87,42	83,05	84,05
89,22	85,20	85,85
21,27	31,25	
110 PVC PN10	110 PVC PN10	
205,50	32,00	
205,50	237,50	

STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU
ul. Towarowa 41, 87-100 Toruń
niniejsze opracowanie
załącznik nr 6740.2.10
nr AB.
dnia 20 STY 2012

Rzędna terenu [m.n.p.m.]	89,22					85,20			85,85
Rzędna osi rurociagu [m.n.p.m.]	87,42					83,05			84,05
Zagłębienie osi rurociagu [m.]	1,80					2,15			1,80
Spadek [%]			21,27						31,25
Średnica rury [mm.]			110	PVC PN10					110 PVC PN10
Długość odcinka [m.]			205,50						32,00
Odstępek [m.]	0,00						205,50		237,50
	W1						W2		

STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU
ul. Towarowa 4-5, 87-100 Toruń
niniejsze opracowanie stanowi
załącznik nr
do decyzji
nr AB.
dnia 20 STY. 2012

<p align="center">Projektowanie i Nadzory Wod-Kan mgr inż. Jan Kretkowski ul. Miodowa 3, Mała Nieszawka, 87-103 Toruń</p>			
<p>Objekt: Budowa sieci wodociągowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego dla potrzeb działki nr 227/15 w m. Głuchowo gm. Chelmża (dz. nr 227/21, 227/22, 227/5, 271/3, 223/7, 227/15).</p>			
Nazwa rys.	Profil sieci wodociągowej W1-W3 Hp		
Inwestor:	Gmina Chelmża ul. Wodna 2 87-140 Chelmża		
Projektant:	mgr inż. Jan Kretkowski	upr. UAN-VI/8346/11/TO/88 w spec. instalacyjno – inżynierskiej	
Sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Kretkowski	upr. KUP/0050/POOS/05 w spec. instalacyjnej	
Data: 06.2011r		Skala	Rys. nr 2