

GMINA CHELMŻA
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Chełmża, dnia 16.04.2014r

OSO.271.7.2014

Otrzymują: Uczestnicy postępowania
Publikacja:
Strona internetowa Gminy Chełmża

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Browina”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zawiadamia się, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) dla w/w postępowania dotyczący:

Pyt. Jakiej wysokości mają być słupy oświetleniowe, o których mowa w „Część III – Opis, rodzaj i zakres przedmiotu zamówienia na roboty budowlane” ust.3 pkt.5.

W załączonym do materiałów Przedmiarze robót w poz.34 zapisano - „ Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych słup stalowy H = 7,0 m. Natomiast w „ Projekcie budowlanym instalacje elektryczne – oświetlenie terenu” i dołączonej do materiałów „ Karcie produktu na słup S -31W, przedmiotowy słup ma wysokość 3,0 m i 3320 mm.. Wysokość słupa, oznaczenie jego materiału i wyglądu ma znaczenie na dokonanie wyceny.

Odp. Należy przyjąć słup, przy uwzględnieniu parametrów jakie zostały podane w projekcie budowlanym (a nie w przedmiarze robót).

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z UP. WOJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Sprawę prowadzi:
Anna Feeser-Bering
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43