

Chełmża, dnia 13.02.2015r

OSO.271.1.2015

Otrzymują: Uczestnicy postępowania
Publikacja:
Strona internetowa Gminy Chełmża

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Witkowie

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zawiadamia się, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) dla w/w postępowania dotyczące:

Pyt. 1 W projekcie oraz wizualizacji przyjęto obudowę deską świerk skandynawski - sufity werandy, zadaszenia wejścia oraz szczyty i część elewacji między oknami.

W przedmiarze w poz. 51 przyjęto tylko 38,697 m² a w projekcie jest dużo więcej. Czy wyceniać wg projektu czy wg przedmiaru ?

Odp. 1 Obudowę deską świerk skandynawski takich elementów jak sufity werandy, zadaszenia wejścia oraz szczyty i część elewacji między oknami należy przyjąć do wyceny zgodnie z projektem budowlanym.

Pyt.2 W projekcie w sali świetlicy zaleca się sufit podwieszany o podwyższonym standardzie. Czy to ma być sufit Fermacell czy strop z płyt GKF ?

Odp.2 Sufit podwieszany w sali świetlicy należy przyjąć z płyt GKF zgodnie z projektem budowlanym.

Pyt. 3 W ścianie zewnętrznej zamiast okien zastosowano kształtki szklane - luxfery o odporności ogniowej EI 60. Ponieważ jest to ściana zewnętrzna nie ma potrzeby stosowania bardzo drogich materiałów o odporności ogniowej EI60 (stosuje się tylko między strefami ogniowymi). Różnica w cenie między luxferami zwykłymi a EI 60 jest 10-krotnie większa.

Odp.3 Zamawiający dopuszcza zastosowanie kształtek szklanych – luxferów zwykłych nie posiadających odporności ogniowej EI 60.

Pyt. 4 W przedmiarze nie uwzględniono podjazdu dla inwalidy. W projekcie nawierzchnia podjazdu jest z płyt granitowych. Uważamy, że wystarczy kostka betonowa.

Odp.4 Podjazd dla niepełnosprawnych ujęto w poz. 7.1 Nawierzchnia jezdni

Pyt. 5 Miejsca postojowe oraz chodniki zaprojektowano z kostki betonowej płukanej, w przedmiarze zaś z kostki betonowej kolorowej. Jaka ma być kostka ?

Odp.5 Należy przyjąć do wyceny kostkę betonową płukaną zgodnie z dokumentacją budowlaną.

Pyt. 6 Wg projektu malowanie sali okolicznościowej farbami lateksowymi wg przedmiaru farbą emulsyjną. Jaką farbę zastosować ?

Odp.6 Należy przyjąć do wyceny malowanie sali okolicznościowej farbami lateksowymi zgodnie z dokumentacją budowlaną.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuję modyfikacji treści SIWZ:

1) w SIWZ **rozdział 17** – Miejsce, termin sposób złożenia oferty – pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Chełmży ul. Wodna 2, w Sekretariacie (pokój nr 19) w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 20.02.2015 roku, do godz. 12.00.**”
- punkt 2 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
„Nie otwierać przed dniem 20.02.2015r. godz. 12:30.”

2) w SIWZ **rozdział 19**- Miejsce i termin otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Chełmży, ul. Wodna 2, sala nr 4 w terminie:
dnia 20.02.2015 r. o godz. 12.30”

III. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

WOJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Anna Feeser-Bering
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43