

Chelmża, dnia 14.08.2015r

OSO.271.9.2015

Otrzymują: Uczestnicy postępowania  
Publikacja:  
Strona internetowa Gminy Chelmża

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych oraz budowa hybrydowego oświetlenia na terenie Gminy Chelmża**

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**


I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zawiadamia się, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) dla w/w postępowania dotyczące:

**Pyt. 1** Prosimy o potwierdzenie możliwości użycia rur falistych karbowanych systemu WRS do połączeń w systemach solarnych i grzewczych, ze stali nierdzewnej o grubości ścianki 0,20 mm, maksymalnym ciśnieniu roboczym PN 10 bar i temperaturze roboczej: -40°C do +200°C izolowanych materiałem innym niż kauczuk syntetyczny, który charakteryzuje się korzystniejszymi parametrami technicznymi niż te opisane w PFU, o odporności termicznej tj. od -60°C do +230°C oraz przewodności cieplnej w 40°C  $\lambda = 0,0362$  [W/mK]. Proponowana izolacja dodatkowo pokryta jest folią ochronną zabezpieczoną przed uszkodzeniami mechanicznymi, odporna na działanie promieni UV tym samym zabezpieczona przed ptactwem, gryzoniami itp.

**Odp. 1.** Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur falistych karbowanych ze stali nierdzewnej PN 10 bar systemu WRS do połączeń w systemach solarnych i grzewczych parametrach podanych w w/wpytaniu..

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

**z up. WÓJTA**

  
inż. Kazimierz Bober  
zastępca wójta

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:  
Anna Feeser-Bering  
Referat Organizacyjny  
i Spraw Obywatelskich  
tel. 56 675 60 76 wew. 43