

Chelmsza, dnia 01.10.2015r

OSO.271.12.2015

Otrzymują: Uczestnicy postępowania
Publikacja:
Strona internetowa Gminy Chelmsza

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 100518 C w miejscowości Nawra, Gmina Chelmsza

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zawiadamia się, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) dla w/w postępowania dotyczące:

Pyt. 1 Proszę o jednoznaczne określenie zakresu zamówienia.

W dokumencie opis przedmiotu zamówienia jest do wykonania:

- profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni;
- wykonanie warstwy profilowej z kruszywa twardego grubości 2 cm (brak ST, załączona D 04.05.01 A dotyczy stabilizacji podłoża cementem i środkiem stabilizującym);
- skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową (brak ST);
- wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej (warstwa ściernalna) grubości 5 cm (brak ST);
- wykonanie poboczy utwardzonych z tłuczni kamienno twardego grubości 7 cm (brak ST).

W dokumentacji technicznej do wykonania jest:

WERSJA NAKŁADKI BITUMICZNEJ

- warstwa ściernalna mineralno-bitumiczna grub. 5 cm
- stabilizacja nawierzchni (kruszywo łamane stanowiące istniejące utwardzenie nawierzchni) cementem z dodatkiem emulgującego środka organicznego o $R_m = 2,5$ Mpa, grub. 30 cm

WERSJA POTRÓJNEGO SPRYSKU

Wykonanie potrójnego sprysku emulsją i grysami

- trzeci sprysk – emulsja 2,3 l/m², grysy 2-5 mm w ilości 11 kg/m²
- drugi sprysk – emulsja 2,9 l/m², grysy 5-8 mm w ilości 12 kg/m²
- pierwszy sprysk – emulsja 3,3 l/m², grysy 8-11 mm w ilości 16 kg/m²

ZJAZDY DO POSESJI

- warstwa ściernalna mineralno-bitumiczna grub. 5 cm
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grub. 5 cm
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grub. 15 cm
- warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm

W dokumencie, Opis zmian do projektu jest tylko mowa o wykonaniu warstwy profilowej 2 cm (brak ST), nie wiadomo czy należy stabilizować starą nawierzchnię i czy należy wykonać nawierzchnię bitumiczną czy potrójne skropienie oraz wykonanie

poboczy z kruszywa, nie wiemy czy do wykonania są zjazdy i w jakiej technologii.

W Specyfikacjach Technicznych jest:

- zdjęcie humusu (brak w przedmiarach i dokumentacji),
 - podbudowa zasadnicza nawierzchni z grysu kamiennego (w opisie nie ma ani słowa o grysie, jest tylko opisana stabilizacja cementem i Stabibudem),
 - powierzchniowe utwalenie nawierzchni (brak w opisie przedmiotu zamówienia),
 - bariery ochronne stalowe (brak w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji).
- Jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia jest niezbędne do złożenia oferty.

Odp. 1 Zakres zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia w cz.III SIWZ i w przedmiarze robót. W zakresie realizacji zamówienia opis techniczny dokumentacji projektowej dotyczy nawierzchni w zakresie nakładki bitumicznej – warstwa ścieralna mineralno-bitumiczna grubości 5 cm . Zakres zamówienia obejmuje także wykonanie warstwy profilowej z kruszywa twardego grubości 2 cm oraz wykonanie poboczy utwardzonych z tłuczni kamiennego twardego grubości 7 cm, co zostało opisane także w dołączonej zmianie w projekcie budowlanym. Przekrój konstrukcji do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia zawarty jest także w dołączonym dokumencie – konstrukcja nawierzchni – przekrój A-A.


Zamówieniem nie są objęte zjazdy.

Podbudowa wraz ze stabilizacją nawierzchni została wykonana w 2014r.

Wraz z niniejszymi wyjaśnieniami zostaje opublikowana na stronie internetowej www.bip.gminachelmza.pl specyfikacja techniczna dotycząca nawierzchni.

Zawarte w pytaniu zapisy dot. opublikowanej wraz z ogłoszeniem postępowania przetargowego Specyfikacji Technicznej nie odnoszą się do objętego zamówieniem zakresu robót.

III. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

Z. op. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Anna Feeser-Bering
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43