

Chelmża, dnia 08.03.2016r

OSO.271.3.2016

Otrzymują: Uczestnicy postępowania
Publikacja:
Strona internetowa Gminy Chelmża

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: **Przebudowa drogi gminnej nr 100521 C w miejscowości Browina, Gmina Chelmża**


WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zawiadamia się, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) dla w/w postępowania dotyczące:

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy gr. 5cm + 2 cm z materiału równoważnego bądź jakościowo lepszego (kruszywo kamienne, łamane, twarde) od tego który założył w projekcie.

Odp. 1 Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania innego materiału niż wskazany w dokumentacji projektowej. Przebudowane drogi gminne, które w latach ubiegłych zostały wykonane w technologii takiej samej jaką zaproponował projektant w przypadku w/w drogi charakteryzują się dużą wytrzymałością i nie ulegają zniszczeniu pod wpływem dużego natężenia ruchu. W związku z powyższym biorąc pod uwagę zebrane doświadczenia Zamawiający nie dopuszcza użycia innych materiałów.

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Anna Feeser-Bering
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43