

Chelmża, dnia 22.07.2016 r.

OSO.271.8.2016

Publikacja:
Strona internetowa Gminy Chelmża

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach”

**WYJAŚNIENIE TREŚCI I MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zawiadamia się, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) dla w/w postępowania dotyczący:

Pytanie. 1

Czy Zamawiający może dokładnie określić wysokość trawy syntetycznej min. 60 mm, w kolorze zielonym i zasypaniem granulatami gumowym SBR.

Odp. na pytanie 1

Parametry techniczne określone są w dokumentacji budowlanej tj. opisie technicznym projektu wykonawczego „1. PW OPIS TECHNICZNY architektura” str. nr 12.

Z uwagi na to że w w/w opisie parametrów technicznych nawierzchni boiska wypełnienie elastycznym granulatami określono w trzech rodzajach tj. SBR lub EPDM lub TPE Zamawiający doprecyzowuje, że do wypełnienia trawy syntetycznej należy użyć granulatu EPDM nie z recyklingu, kolor brązowy frakcja 0,5-1,5mm.

Pytanie 2

Czy na boisku wielofunkcyjnym na istniejącej podbudowie betonowej należy ułożyć warstwę SBR 10 mm + natrysk 2-3 mm w kolorze czerwonym.

Odp. na pytanie 2

Parametry techniczne określone zostały w dokumentacji budowlanej tj. opisie technicznym projektu wykonawczego „1. PW OPIS TECHNICZNY architektura” str. nr 14-15.

Z uwagi na to że w w/w opisie parametrów technicznych nawierzchni boiska nie określono koloru boiska Zamawiający doprecyzowuje, że boisko wielofunkcyjne należy wykonać w kolorze czerwonym.

Pytanie 3

W pomieszczeniu Sali do ćwiczeń jest posadzka z płytek, czy takie wykończenie przyjąć do wyceny? Jeśli nie prosimy o sprecyzowanie warstwy wykończeniowej posadzki Sali ćwiczeń.

Odp. na pytanie 3

Do wyceny należy przyjąć posadzkę z płytek ceramicznych zgodnie z opisem technicznym projektu architektonicznego.

Pytanie 4

W przedmiarze jest licowanie ścian płytkami 30 m2, wg projektu płytki mają być we wszystkich pomieszczeniach higieniczno sanitarnych tj. nr: 2,3,4,6,7,9,14,15,16,18,19,20 do wysokości 2m, i to wynosi 244m2. Czy należy wykluczyć płytki na ścianach w którymś z tych pomieszczeń? Prosimy o sprecyzowanie jakie okładziny przyjąć do wyceny.

Odp. na pytanie 4

Podstawą wyceny jest projekt budowlany natomiast przedmiary robót mają charakter pomocniczy. W związku z tym w ofercie należy uwzględnić licowanie ścian płytkami zgodnie z dokumentacją budowlaną we wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych tj. nr: 2,3,4,6,7,9,14,15,16,18,19,20 do wysokości 2m o łącznej powierzchni 244m².

Mimo pomocniczego charakteru przedmiarów robót w celu ujednolicenia dokumentacji przetargowej Zamawiający dokonał ich korekty w w/w zakresie. Skorygowany przedmiar stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień SIWZ.

Pytanie 5

W projekcie na elewacji są panele drewnopodobne, czy przyjąć je do wyceny?

Odp. na pytanie 5

Podstawą wyceny jest projekt budowlany w związku z czym w ofercie należy uwzględnić wszystkie w nim ujęte elementy w tym panele drewnopodobne na elewacji budynku.

Mimo pomocniczego charakteru przedmiarów robót w celu ujednolicenia dokumentacji przetargowej Zamawiający dokonał ich korekty w w/w zakresie. Skorygowany przedmiar stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień SIWZ.

Pytanie 6

W projekcie jest sauna, proszę podać parametry dot. sauny.

Odp. na pytanie 6

Zgodnie Częścią III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt III ppkt 5 oraz z § 1 ust. 5 wzoru umowy przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia w meble i ruchomego, wyposażenia pomieszczenia odnowy biologicznej wskazanego w dokumentacji projektowej dotyczącej budynku szatni oraz trybuny przy boisku piłkarskim. Zamawiający wyjaśnia, że przez wyposażenie pomieszczenia odnowy biologicznej należy rozumieć saunę oraz beczkę do schładzania widoczną na rzucie parteru. W związku z tym te elementy nie są przedmiotem zamówienia i nie wchodzi w zakres wyceny.

Pytanie 7

Czy trybuny wchodzi w zakres wyceny, jeśli tak prosimy o udostępnienie rysunków i opisu trybun.

Odp. na pytanie 7

Zgodnie Częścią III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt III pakt 5 oraz z § 1 ust. 5 wzoru umowy przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia w meble i ruchomego, wyposażenia pomieszczenia odnowy biologicznej wskazanego w dokumentacji projektowej dotyczącej budynku szatni oraz trybuny przy boisku piłkarskim. W związku z tym trybuny nie wchodzi w zakres wyceny.

Pytanie 8

W projekcie, na remontowanym boisku mają być boiska do:

- piłki ręcznej x1,
- koszykówki x2
- tenis ziemny x1,

Mowa jest też o malowaniu linii boisk i montażu aluminiowych słupków do tenisa ziemnego z siatką 1 kpl.

Czy urządzenia na te boiska wchodzi w zakres wyceny? Proszę o sprecyzowanie jakie urządzenia mają być zamontowane na remontowanym boisku.

Odp. na pytanie 8

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia boisk do piłki ręcznej i koszykówki, wyposażenie to pozostaje istniejące. W ramach przedmiotowego remontu boiska należy zamontować tylko wyposażenie boiska do tenisa ziemnego tj. aluminiowe słupki do tenisa ziemnego z siatką 1 kpl.

Demontaż istniejącego wyposażenia na czas remontu boiska i jego późniejszy montaż spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie 9

Czy wyposażenie szatni, szafki i ławki widoczne na rzucie podlegają wycenie? Jeśli tak prosimy o charakterystykę wyposażenia.

Odp. na pytanie 9

Zgodnie Częścią III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt III pakt 5 oraz z § 1 ust. 5 wzoru umowy przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia w meble i ruchomego, wyposażenia pomieszczenia odnowy biologicznej wskazanego w dokumentacji projektowej dotyczącej budynku szatni oraz trybuny przy boisku piłkarskim. W związku z tym wyposażenie szatni, szafki i ławki widoczne na rzucie parteru nie są przedmiotem zamówienia i nie wchodzi w zakres wyceny.

Pytanie 10

Na rysunkach elewacji widać 2 szt. logo 1,8x1,8m, prosimy o opis materiału z jakiego ma być wykonane oraz co ma przedstawiać logo.

Odp. na pytanie 10

Na rysunku „Elewacje ” przedstawiono dwa logotypy klubu sportowego, 1 szt. o wym. 1,8 x 1,8m i 1 szt. 1,3 x 1,3m. Logotypy należy wykonać z blachy ocynkowanej oklejonej wydrukiem ekologicznym (wzór wg rysunku „Elewacje”) zabezpieczonym laminatem UV. Mocowanie do elewacji śrubami na dystansach długości 3cm.

Pytanie 11

W projekcie zagospodarowania terenu są widoczne nasadzenia, których nie ma w przedmiarze tzn.: Projektowanego żywopłotu 73m oraz 4 szt. drzew opisanych jako zieleń wysoka, nie ma też opisu jakie to drzewa. Prosimy o odpowiedź czy przyjąć nasadzenia do wyceny jeśli tak to o sprecyzowanie gatunków roślin.

Odp. na pytanie 11

Przedstawione na części graficznej projektu zagospodarowania terenu nasadzenie stanowią tylko przykładową aranżację zieleni, dlatego nie zostały one opisane w części opisowej projektu budowlanego oraz w żadnym innym jego elemencie, dlatego też nie stanowią one przedmiotu zamówienia i nie należy ich przyjmować do wyceny.

Pytanie 12

W przedmiarze nie ujęto konstrukcji podjazdu dla niepełnosprawnych, oraz schodów zewnętrznych, posadzki na podjeździe oraz poręczy. Proszę o potwierdzenie czy podjazd ma być wykonany oraz czy posadzka na podjeździe oraz poręcze mają być w projekcie.

Odp. na pytanie 12

Podstawą wyceny jest projekt budowlany natomiast przedmiary robót mają charakter pomocniczy. W związku z tym w ofercie należy uwzględnić wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych, posadzki na podjeździe oraz poręczy zgodnie z dokumentacją budowlaną.

Mimo pomocniczego charakteru przedmiarów robót w celu ujednolicenia dokumentacji przetargowej Zamawiający dokonał ich korekty w w/w zakresie. Skorygowany przedmiar stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień SIWZ.

Pytanie 13

W projekcie są przegrody HPL z dwustronnie dekorowanego laminatu HPL kolor wg decyzji inwestora na systemowych nóżkach wynoszących przegrody ponad posadzkę 15cm, z szyną do montażu zasłon. Wysokość ścianki do 2m, głębokość 90cm. Np. firmy PBM System. W przedmiarze nie ma przegród. Prosimy o sprecyzowanie czy przegrody będą z HPL jeśli nie to z jakiego materiału wykonać przegrody.

Odp. na pytanie 13

Podstawą wyceny jest projekt budowlany natomiast przedmiary robót mają charakter pomocniczy. W związku z tym w ofercie należy uwzględnić wykonanie przegród HPL zgodnie z opisem w dokumentacji budowlanej.

Mimo pomocniczego charakteru przedmiarów robót w celu ujednolicenia dokumentacji przetargowej Zamawiający dokonał ich korekty w w/w zakresie. Skorygowany przedmiar stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień SIWZ.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie czy do wyceny przyjąć wycieraczki obiektowe, szt. 2 jak w opisie

Odp. na pytanie 14

Podstawą wyceny jest projekt budowlany. W związku z tym w ofercie należy uwzględnić opisane w projekcie budowlanym wycieraczki obiektowe - szt. 2.

Mimo pomocniczego charakteru przedmiarów robót w celu ujednolicenia dokumentacji przetargowej Zamawiający dokonał ich korekty w w/w zakresie. Skorygowany przedmiar stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień SIWZ.

Pytanie 15

Prosimy o sprecyzowanie czy widoczny na rysunkach elewacji kolor niebieski RAL 5015 to fragment pomalowany na ten kolor czy jest to jakaś konkretna okładzina w tym kolorze?

Odp. na pytanie 15

Widoczne na rysunku „Elewacje” elementy oznaczone kolorem niebieskim RAL 5015 są wykonane tynkiem cienkowarstwowym i pomalowane farbą elewacyjną w takiej samej technologii jak pozostała część budynku (za wyjątkiem miejscowych okładzin panelem drewnopodobnym).

Pytanie 16

W przedmiarze brakuje elementów wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych:

- lustro uchylne Lustro uchylne na wys. 100 cm (dolna krawędź), rozmiar min. 50cmx50cm,
- podajnik papieru toaletowego na wys. 100cm,
- Spłukiwacz boczny (wys.=100cm) lub linkowy wiszący,
- Poręcz uchylne 40 cm od osi umywalki jednostronnie i toalety obustronnie, na wys. 80 cm
- Zaleca się zastosować liniowy, poziomy uchwyt drzwiowy na wys. 80cm ułatwiający zamykanie drzwi
- W jednej kabinie (narożnej) poręcz narożnikowo na wysokości 80 cm

Czy należy przyjąć te elementy do wyceny?

Odp. na pytanie 16

Podstawą wyceny jest projekt budowlany natomiast przedmiary robót mają charakter pomocniczy w związku z czym w ofercie należy uwzględnić kompletne wyposażenie łazienki dla niepełnosprawnych zgodnie z opisem w dokumentacji budowlanej.

Mimo pomocniczego charakteru przedmiarów robót w celu ujednolicenia dokumentacji przetargowej Zamawiający dokonał ich korekty w w/w zakresie. Skorygowany przedmiar stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień SIWZ.

Pytanie 17

W przedmiarze brakuje parapetów. Prosimy o potwierdzenie, że parapety zewnętrzne należy z blachy ocynkowanej natomiast wewnętrzne z konglomeratu białego.

Odp. na pytanie 17

Podstawą wyceny jest projekt budowlany związku z czym w ofercie należy uwzględnić wszystkie w nim ujęte elementy w tym opisane parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej i wewnętrzne z konglomeratu białego.

Mimo pomocniczego charakteru przedmiarów robót w celu ujednolicenia dokumentacji przetargowej Zamawiający dokonał ich korekty w w/w zakresie. Skorygowany przedmiar stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień SIWZ.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuję modyfikacji treści SIWZ:

1) w SIWZ Część I IDW rozdział 17 – Miejsce, termin sposób złożenia oferty – pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Chełmży ul. Wodna 2, w Sekretariacie (pokój nr 19) w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 03. 08. 2016 roku, do godz. 12 .00.**”

- punkt 2 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Nie otwierać przed dniem 03.08 2015r. godz. 12:30.”

2) w SIWZ Część I IDW rozdział 19- Miejsce i termin otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Chełmży, ul. Wodna 2, sala nr 4 w terminie: **dnia 03.08.2016 r. o godz. 12.30**”

III. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

Załącznik do wyjaśnień:

1. Skorygowany przedmiar robót

mgr inż. W. G. STA

mgr inż. Robert Rober
Zaproszony Wykonalny