

**Strona internetowa Gminy Chełmża
w miejscu**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
budynków w miejscowości Nawra, Gmina Chełmża – I Etap**

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – zwanej dalej „uPzp”), Gmina Chełmża (zwana dalej „Zamawiającym”) informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:


Proszę o wyjaśnienie pozycji 82 z przedmiaru dot. "Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym Nawra 13, z odpływem ścieków w kierunku studni kanalizacyjnej S27". Proszę o informację jaki jest zakres prac i co dokładnie obejmuje dana pozycja.

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie brzmi:

Aktualnie ścieki sanitarne z budynku mieszkalnego, wielorodzinnego Nawra 13 odpływają do szamba usytuowanego od strony ulicy. W związku z budową kanalizacji sanitarnej ścieki należy skierować do proj. studni kanalizacyjnej S27. W tym celu w piwnicy budynku jw. należy ułożyć poziom kanalizacyjny dn. 200mm z rur PVC na długości $L_{ca} = 13m$. Rury należy umocować, podwiesić do stropu w piwnicy.

II. Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ.

III. Niniejsze wyjaśnienie zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Chełmża www.bip.gminachelmza.pl zakładka zamówienia publiczne w zakresie dot. niniejszego postępowania.

Z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bobek
Zastępca Wójta