

**Uczestnicy postępowania
Strona internetowa Gminy Chełmża
w miejscu**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie Zalesia**

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – zwanej dalej „uPzp”), Gmina Chełmża (zwana dalej „Zamawiającym”) informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym cyt. zakresie:

Pytanie nr 1

W przedmiocie zamówienia dla zadania nr 2 występuje :

2. *Przedmiotem zamówienia jest m.in.:*

c) *montaż studni PP Ø 425 – 15 szt.,*

Prosimy o wyjaśnienie czy montaż studni PP fi425 - 15 szt jest przedmiotem zamówienia.

W przedmiarach robót nie występuje taka pozycja.

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie brzmi:

Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia w pkt 2 ppkt:

„b) montaż studni rewizyjnych Ø 1200 z kręgów żelbetonowych z włazami typu ciężkiego -20 szt.”, - błędnie podano 20 szt. - prawidłowa ilość to 16 szt.

„c) montaż studni PP Ø 425 – 15 szt.” - błędnie podano 15 szt. - prawidłowa ilość to 14 szt.

Powyższe ilości wynikają z dokumentacji projektowej, natomiast przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

Pytanie nr 2

Prosimy o zamieszczenie opisów oraz schematów wykonania przełączeń z istniejących wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej do nowego systemu kanalizacyjnego.

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie brzmi:

Zamawiający nie posiada odrębnych opisów i schematów wykonania przełączeń z istniejących wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej do nowego systemu kanalizacyjnego.

Ponadto informuję, że przełączenia polegać będą na odcięciu istniejących przyłączy kanalizacyjnych od zbiorników bezodpływowych i podłączeniu przyłączy do nowych studni kanalizacyjnych.

Pytanie nr 3

W jaki sposób należy wyłączyć z eksploatacji istniejące zbiorniki bezodpływowe? oprócz zaślepienia starych przewodów.

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie brzmi:

Wyłączenie z eksploatacji istniejących zbiorników bezodpływowych polegać będzie tylko na ich odłączeniu i zaślepieniu starych przewodów.

Pytanie nr 4

Prosimy o określenie na jakim etapie realizacji inwestycji wykonawca ma dokonać przepięcie istniejących instalacji wewnętrznych do nowego systemu kanalizacyjnego.

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie brzmi:

Z uwagi na to, że uruchomienie sieci kanalizacyjnej objętej niniejszym zadaniem tj. nr 2 uzależnione jest od wykonania kolektora głównego realizowanego w ramach części pierwszej - Zadania nr 1, przepięcie istniejących instalacji wewnętrznych do nowego systemu kanalizacyjnego będzie możliwe

po wykonaniu zakresu robót realizowanego w ramach części pierwszej - Zadania nr 1, które wykonawca zobowiązany będzie zrealizować do dnia 30 kwietnia 2019 r. Dlatego realizacja przedmiotu zamówienia dla części drugiej- Zadania Nr 2 obejmującego m.in. przepięcie istniejących instalacji wewnętrznych do nowego systemu kanalizacyjnego przewidziana jest do dnia 31 maja 2019 r.

II. Dokonuje się modyfikacji zapisów SIWZ zawartych w CZEŚĆ III. – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – UM-2, gdzie po modyfikacji pkt 2 ppkt b) i c) otrzymuje brzmienie:
„b) montaż studni rewizyjnych Ø 1200 z kręgów żelbetonowych z włazami typu ciężkiego -16 szt.”,
„c) montaż studni PP Ø 425 – 14 szt.”

Analogicznie w tym samym zakresie modyfikuje się CZEŚĆ VI. – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ-2) w rozdz. III. Pkt 2 ppkt b) i c).

III. Dokonuje się modyfikacji zapisów zawartych w CZEŚĆ I. SIWZ- INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW), gdzie:

- rozdział XII. pkt 1, po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Chełmży ul. Wodna 2, w Sekretariacie (pokój nr 19) w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 27.07. 2017 roku, do godz. 10 .00.**”

- punkt 2 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Nie otwierać przed: dniem **27.07 2017 r. godz. 10:30.**”

- rozdział XIII. pkt 1, po modyfikacji otrzymuje brzmienie:


„1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Chełmży, ul. Wodna 2, sala nr 4: W dniu **27.07.2017 r. o godz. 10.30**”

IV. Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie. Nie ulegają również zmianie zapisy, które nie były tu cytowane, a które istnieją w pierwotnych zapisach SIWZ (tj. SIWZ-IDW, wzoru umowy i opisu przedmiotu zamówienia).

V. Zmiana w powyższym zakresie nastąpiła także w treści ogłoszenia o zamówieniu i opublikowana została w Biuletynie Zamówień Publicznych.

VI. Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacja zostały opublikowane na stronie internetowej Gminy Chełmża www.bip.gminachelmza.pl zakładka zamówienia publiczne w zakresie dot. niniejszego postępowania.

WZB/T
mgr inż. Marek Czarnecki



Sprawę prowadzi:
Anna Feeser-Bering
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43