



GMINA CHELMŻA
ul. Wodna 2
87-100 Chełmża
OSO.271.3.2018

Chełmża, dnia 07.02.2018 r.

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – zwanej dalej „uPzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:

1. Pytanie

Jakiej wysokości ogrodzenie zastosować 1,45 m czy też 1,20 m ponieważ:

- na rysunku ogrodzenia bramy i furtki są wys. 1,45 m natomiast przęsła wysokości 1,45 m oraz 1,20 m,
- w opisie bramy i furtki są wys. 1,45 m natomiast przęsła wysokości 1,20 m,
- w przedmiarze (pomocniczym) zarówno bramy i furtki jak i samo ogrodzenia są wysokości 1,45 m;

Odpowiedź

Do realizacji zadania należy przyjąć ogrodzenie o wysokości 1,45m zarówno furki jak i brama zgodnie z rysunkiem „Ogrodzenie” stanowiącym element dokumentacji projektowej. Przyjęta wysokość 1,20 m w dokumentacji jest omyłkowo wpisana. W przedmiarze (pomocniczym) podana wysokość 1,45 m jest prawidłowa.

2. Pytanie

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje wykonania ogrodzenia placu zabaw.

Odpowiedź :

Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania ogrodzenia placu zabaw.

- II. Powyższa zmiana stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.
- III. Niniejsza zmiana została opublikowana na stronie internetowej Gminy Chełmża www.bip.gminachelmza.pl (zakładka zamówienia publiczne - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

WOJTT

mgr inż. Jacek Czarnecki

Sprawę prowadzi:
Anna Feeser-Bering
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43