

Chelmża, dnia 22.03.2018 r.

OSO.27140.2018

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
oraz
strona internetowa Gminy Chelmża

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych – wykonanie podbudowy - na terenie Gminy
Chelmża obejmująca 8 odcinków

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – zwanej dalej „uPzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:


Pytanie

Czy zamawiający pozwala na wybudowanie w warstwę dolną gruzu budowlanego zamiast betonowego?

Odpowiedź: Zamawiający do wykonania dolnej warstwy podbudowy nie dopuszcza użycia gruzu budowlanego zawierającego elementy cegieł, ceramiki, pustaków itp. Do wykonania dolnej warstwy podbudowy należy użyć kruszonego gruzu betonowego frakcji od 0 do 63 mm bez domieszki żadnych innych elementów i zanieczyszczeń.

II. Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

III. Niniejsza zmiana została opublikowana na stronie internetowej Gminy Chelmża www.bip.gminachelmza.pl (zakładka zamówienia publiczne - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

Z up. WÓJTA

dr inż. Krzysztof Sobier
Zastępca Wójta

Sprawę prowadzi:
Anna Feeser-Bering
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43