

Chełmża, dnia 20.04.2018 r.

OSO.271.15.2018

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu.
Strona internetowa
zamawiającego.**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża.**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI I MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ust. 4 i ust. 4a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – zwanej dalej „uPzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:

1. Pytanie

W projektach budowlanych oraz w Specyfikacjach technicznych dla poszczególnych zadań zamieszczono wymagania dla opraw oświetleniowych. W wymaganiach nie znalazło się kilka kluczowych parametrów, które mogą zapewnić, iż zamontowane oprawy będą najwyższej jakości.

W związku z tym proponujemy, aby dodać następujące wymagania zarówno dla opraw ulicznych:

- Wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 70$;
- Wytrzymałość udarowa opraw ≥ 4 kV;
- Klosz wykonany ze szkła dla opraw;
- Posiadać certyfikat ENEC lub równoważny – przy czym, aby certyfikat był uznany za równoważny musi:
 - a) być nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej;
 - b) i zarazem potwierdzać wykonanie zgodnie ze wszystkimi normami (standardami), które potwierdza certyfikat ENEC.

Odpowiedź na pyt 1 : Zamawiający przyjmuje – dodaje w odniesieniu dla każdej części – zadania tj. części- zadania nr 1, nr 2 i nr 3 zaproponowane w pytaniu wymagania dla opraw ulicznych , przy czym klosz dla opraw wykonany ze szkła hartowanego.

2. Pytanie

W dokumentacji przetargowej Zamawiający nie umieścił żadnej informacji o autonomicznej redukcji mocy w oprawach. Jeżeli oprawy mają posiadać taką możliwość prosimy o podanie dokładnej wielkości redukcji mocy oraz o doprecyzowanie przedziału godzinowego pracy sterownika w oprawie.

Odpowiedź na pyt. 2: Zamawiający nie wymaga posiadania autonomicznej redukcji mocy w oprawach.

II. Jednocześnie informuję że niniejszym dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w następujący sposób:

1. w IDW na stronie 12 - punkt XII (o tytule „**Miejsce oraz termin składania ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

do dnia	27.04.2018 r.	do godz.	10:00
---------	----------------------	----------	--------------

2. w IDW na stronie 13 - punkt XIII (o tytule „**Miejsce oraz termin otwarcia ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „


W dniu	27.04.2018 r.	o godz.	10:30
--------	----------------------	---------	--------------

”;
”;

III. Analogicznie do powyższego (dot. terminów), zmianie ulega również treść ogłoszenia o nr 541059-N-2018 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2018-04-06 w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu www.uzp.gov.pl

IV. Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

V. Niniejsza zmiana została opublikowana na stronie internetowej Gminy Chełmża www.bip.gminachelmza.pl (zakładka zamówienia publiczne - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

Z up. WÓJTA

inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Anna Feeser-Bering
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43