

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu.
Strona internetowa
zamawiającego.**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na terenie przeznaczonym do
rewitalizacji w miejscowości Kończewice.**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – zwanej dalej „uPzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:

1. Pytanie

W przedmiarze widnieje grubość warstwy bitumicznej 4 cm, w opisie technicznym 5 cm. Którą wartość przyjąć przy wycenie prac?

Odpowiedź na pyt 1:

Należy przyjąć grubość warstwy bitumicznej 5 cm zgodnie z dokumentacją projektową oraz zapisami zawartymi w Części III.1 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia pkt III.2.ppkt 7 oraz analogicznie wzorze umowy i ogłoszeniu o zamówieniu.

- II. Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ.
- III. Niniejsze wyjaśnienie opublikowane zostało na stronie internetowej Gminy Chelmża www.bip.gminachelmza.pl (zakładka zamówienia publiczne - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Anna Feeser-Bering
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43

Z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta