



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

GMINA CHELMŻA
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
OSO.271.1.2019

Chełmża, dnia 07.03.2019 r.

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu.
Strona internetowa
zamawiającego.**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
*Przebudowa biblioteki gminnej w miejscowości Głuchowo***

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – zwanej dalej „Pzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:

1. Pytanie

Proszę o sprecyzowanie czy witryny mają być w aluminium (wg wyjaśnień i przesłanego rysunku) czy w PCV, ponieważ są rozbieżności i nie wiemy co przyjąć do wyceny (poz 73 w przedmiarze) ?

Odpowiedź na pyt 1: Do wyceny należy przyjąć witrynę aluminiową zgodnie z załączonym zestawieniem stolarki. W przedmiarze w poz. 73 omyłkowo zamieszczono zapis PCV.

2. Pytanie Proszę o określenie jaka ma być zastosowana witryna w czytelnicy (poz 91 w przedmiarze) czy PCV czy aluminium?

Odpowiedź na pyt 2: W czytelnicy do wyceny należy przyjąć witrynę aluminiową zgodnie z załączonym zestawieniem stolarki. W przedmiarze w poz. 91 omyłkowo zamieszczono zapis PCV.

3. Pytanie Okładzina otworu drzwiowego panelami z płyty meblowej (poz 102 w przedmiarze) gdzie te drzwi się znajdują w czytelnicy skoro na rysunku A03 jest przegroda do likwidacji. Proszę też o określenie koloru paneli z płyty meblowej?

Odpowiedź na pyt 3: Pozycja 102 przedmiaru „Okładzina otwory drzwiowego panelami z płyty meblowej” dotyczy wykonania ościeżnicy wykutego wcześniej otworu szer. 200cm w ścianie nośnej pomiędzy pomieszczeniem czytelnicy a pokojem naukowym. Formę ościeżnicy przedstawia wizualizacja nr 4 i nr 10 . Ościeżnicę należy wykonać w kolorze akacja Egger H1277 ST9.

4. Pytanie Rolety zewnętrzne systemowe ze sterowaniem ręcznym- Czy te rolety są przewidziane na wszystkich oknach zewnętrznych i jakiego mają być koloru? (poz. 95, 114, 133, 155 z przedmiaru)

Odpowiedź na pyt 4: Rolety zewnętrzne należy zamontować w zgodnie z przedmiarem w pomieszczeniach czytelnicy, pokoju naukowym, pomieszczeniu socjalnym, łazience. Rolety kolor białe.

5. Pytanie Ścianka ze szkła bezpiecznego fazowanego (mocowanie do podłogi i sufitu) gdzie to się znajduje ponieważ nie ma tego pokazanego na rzucie (poz. nr 90 w przedmiarze).

Odpowiedź na pyt 5: Ścianka ze szkła bezpiecznego znajduje się w pomieszczeniu czytelnicy przy schodach wewnętrznych. Lokalizację przedstawia wizualizacja nr 4 i nr 6 .

6. Pytanie Wycieraczka systemowa z wkładem gumowym czy szczotkowym ma być zastosowana (poz . nr 17 z przedmiaru)

Odpowiedź na pyt 6: Należy zastosować wycieraczkę obiektową systemową z gumowymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych. Całość łączona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych.

- II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.
- III. Niniejsza zmiana została opublikowana na stronie internetowej Gminy Chełmża www.bip.gminachelmza.pl (zakładka zamówienia publiczne – Postępowania przetargowe w procedurze krajowej – Postępowania przetargowe 2019 - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

Z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Sprawę prowadzi:

Anna Feeser-Bering

Referat Organizacyjny

i Spraw Obywatelskich

tel. 56 675 60 76 wew. 43