

OSO.271.9.2019

Chełmża, dnia 20.05.2019 r.

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu.
Strona internetowa
zamawiającego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C w miejscowości Nowa Chełmża,
Gmina Chełmża (etap 2)

**WYJAŚNIENIE TREŚCI I MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – zwanej dalej „Pzp”) informuję, że do Zamawiającego w dniu 17 05 2019 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:
1. **Pytanie 1.** Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m2, lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego.

Odpowiedź na pyt 1:

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

2. **Pytanie 2.** Projekt budowlany zakłada wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 i warstwy ścieralnej o uziarnieniu 0/8; natomiast SSTWiOR wskazuje na wymagania dla betonu asfaltowego do warstwy wiążącej o uziarnieniu 0/16 i analogicznie do warstwy ścieralnej 0/11. Prosimy o jednoznaczne wskazanie uziarnienia betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej i wiążącej.

Odpowiedź na pyt 2:

Warstwę wiążącą i warstwę ścieralną należy wykonać według projektu budowlanego.

- II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.
- III. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej Gminy Chełmża www.bip.gminachelmza.pl (zakładka zamówienia publiczne – Postępowania przetargowe w procedurze krajowej – Postępowania przetargowe 2019 - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Anna Feeser-Bering
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43

Z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta