

Fundament (cokół) pod pompę ciepła
z betonu B15, krawędzie obrobić L40x40x4
o wym. 180 x 200 x 20 cm
na poziomie parteru

OZNACZENIA ŚCIAN

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- OTWORY DO WYKUCIA

STROPY i ŚCIANY PRZECIWPOŻAROWE:
- skład opału EI 120
- kotłownia EI 60

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE:
- skład opału EI 60
- kotłownia EI 30

ZESTAWIENIE DRZWI

Dp90/EI60 – DRZWI STALOWE P.POŻ.
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 60 min – SZT. 1



Dp80/EI30 – DRZWI STALOWE P.POŻ.
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 30 min – SZT. 1



Dp100/EI30 – DRZWI STALOWE P.POŻ.
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 30 min – SZT. 1



Ściany i sufit kotłowni – naprawa tynków, malować 2-krotnie białą farbą emulsyjną.
Posadzka kotłowni – należy położyć terrakotę
Magazyn oleju – wymurowanie ścian, oraz wykonanie wanny szczelnej ekologicznej

RZUT KOTŁOWNI 1 : 100

WYTYCZNE BUDOWLANE

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALACJI SANITARNYCH
insan
MIROSŁAW HEJBUDZKI
PRACOWNIA : TORUŃ, ul. Mazowiecka 52-68
tel. kom. 603 675 836

OBIEKT:	Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie gmina Chełmża		Branża: technologia
ADRES:	Głuchowo, gm. Chełmża, dz.nr 253/2, obręb Głuchowo 00009, j.ew. Chełmża-gmina 041502_2		Nr zlecenia: 25/12/2016
INWESTOR:	Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża		Data: czerwiec 2017 r.
PROJEKTANT:	MIROSŁAW HEJBUDZKI upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej Nr GP.I.7342/98/TO/91 Członek K.-P.O.I.I.B. Nr ewid. KUP/IS/0712/01	Podpis	
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY		Skala: 1:100
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		Nr rysunku	T- 4/4