
1C Salka gimnastyczna
2B Korytarz +20°C 0 W
18 Korytarz+kl. schod. +20°C 3380 W
3B Zaplecze +20°C 689 W
4B Klasa +20°C 6235 W
23A Magazyn +16°C 121 W
22A Komunikacja +20°C 0 W
21A Magazyn +16°C 0 W
20A WC +20°C 239 W
19A Kuchnia +20°C 1998 W
18A Stołówka +20°C 3362 W
1A Korytarz+kl. schod. +20°C 2799 W
2A Wiatrołap +16°C 0 W
3A Pom. biurowe +20°C 657 W
4A Prałeczn. +20°C 0 W
5A WC +20°C 298 W
7A Prałeczn. WC +20°C 0 W
8A WC +20°C 368 W
9A Prac. plastyczna +20°C 1561 W
24A Kl. schod. +8°C 873 W
06 Pom. socjalne +20°C 753 W
07 Pom. gospod. +16°C 0 W
05 WC +20°C 194 W
04 Korytarz +20°C 0 W
03 Pokój naukowy +20°C 3366 W
02 Gł. sala czytelni +20°C 3482 W
15A Klasa +20°C 3958 W
14A Pom. techn. +20°C 544 W
13A Wiatrołap +14°C 0 W
12A Klasa +20°C 5305 W
11A Zaplecze +20°C 647 W
10A Klasa +20°C 5273 W
10B Zaplecze +20°C 660 W
9B Klasa +20°C 5621 W
8B WC M +20°C 239 W
7B WC M +20°C 1171 W
6B WC M +20°C 1305 W
5B WC D +20°C 302 W
01 Ganek wejściowy 0°C 0 W
Z piwnicy 2 x dn 42 A
Na I piętro 2 x dn 18 A
Pion na I piętro 2 x dn 42 A
Pion z I piętra 2 x dn 15 A
Pion z I piętra 2 x dn 22 A
Pion z I piętra 2 x dn 18 A
3582
6531

LEGENDA

- - - -